

洁净室 洁净室净化工程 清阳净化系统工程

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 洁净室 洁净室净化工程 清阳净化系统工程 |
| 公司名称 | 昆山清阳净化系统工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏昆山张浦花苑路158号 |
| 联系电话 | 13962446535 18915644129 |

产品详情

2.16消毒 (Disinfection)

指用物理的或化学的方法杀死物体或介质中细菌繁殖体、部分真菌和病毒，但不一定杀死芽孢。通过消毒可以达到防止病原微生物传播的目的。 灭菌 (Sterilization)

指利用理化方法杀死物体或介质中所有的微生物，包括致病的和非致病的各类微生物，以及细菌的芽孢。

2.17自净时间 (Clean-down capability)

洁净室被污染后，恢复到稳定的规定的室内洁净度级别的时间。

?【参考】 洁净室在净化空调系统的运行中，室内含尘浓度从一个较高的值下降到稳定值所需要的时间定义为自净时间 (min)。它与室内的换气次数和气流组织有关

*7.6洁净室工程净化空调系统的电加热器应与送风机联锁，并应有无风断电、超温断电保护装置；洁净室

工程电加热器的金属风管应接地。

? [检查方法]检查图纸和现场勘查。

? [参考]洁净室工程 要求电加热器与送风机联锁，是一种保护控制，洁净室净化工程，可避免洁净室工程系统中因无风电加热器单独工作导致的火灾。为了进一步提高性，还要求设无风断电、超温断电保护措施，洁净室，例如，无菌洁净室，洁净室工程用监视风机运行的风压差开关信号及在电加热器后面设超温断电信号与风机启停联锁等方式，来保证电加热器的安全运行。 洁净室工程连接电加热器的金属风管接地，可避免因漏电造成触电类的事故。做到安全第yi是保证，洁净室报价，质量是生命

9.5有不能关闭的开口相通（如传送带口）的相邻两室的静压差由洞口风速代替，洞口应有不小于0.2m/s的风速，从静压高的房间流向静压低的房间。

? 【检查方法】查看报告或抽测。

? 【结果处理】如洞口风速不足，可考虑适当缩小开口。至少应保证空气流向符合要求。

*9.6洁净度级别不仅要符合设计值，而且应严格符合GMP按生产工艺和产品质量要求划分的级别。

? 【检查方法】核对工艺和图纸。

? 【结果处理】不符合又不能调整者不合格。

洁净室-洁净室净化工程-清阳净化系统工程(推荐商家)由昆山清阳净化系统工程有限公司提供。昆山清阳净化系统工程有限公司在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，清阳净化系统工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蔡总。