

无锡便携式接地线预防性试验检测、绝缘工具年审检测

产品名称	无锡便携式接地线预防性试验检测、绝缘工具年审检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

DL/T879-2004《带电作业用便携式接地和接地短路装置》及DL408-9《电业安全工作规程》的要求。

便携式接地线简介：

便携式接地线是从事电气工作必不可少的一种安全工具，是一项重要的电气安全技术措施，是在停电后所采用的安全防护措施，是保护检修人员的一道安全屏障。便携式接地线按使用环境可分为：户内母排型接地线（平口螺旋式接地线、手握式接地线）和户外线路型接地线（双簧卡扣式接地线、圆口螺旋式接地线）

便携式接地线按电压等级可分为：380V接地线、6KV接地线、10KV接地线、35KV接地线、110KV接地线、220KV接地线、500KV接地线

便携式接地线类型

便携式接地线按类型可分为：分相接地线、合相接地线

便携式接地线铜线型号：16mm²接地软铜线、25mm²接地软铜线、35mm²接地软铜线、50mm²接地软铜线、70mm²接地软铜线、75mm²接地软铜线、90mm²接地软铜线、95mm²接地软铜线、100mm²接地软铜线、120mm²接地软铜线

便携式接地线操作杆采用环氧树脂材料，全绝缘，机器拉挤成型，对操作手柄加装硅橡胶护套。

便携式接地线组成：

便携式接地线由导线端线夹、短路线、汇流夹、接地线、接线鼻、接地端线夹或临时接地极以及接地操作棒等组成。

便携式接地线检验依据

DL/T879-2004《带电作业用便携式接地和接地短路装置》及DL408-9《电业安全工作规程》的要求。

(2) 在使用前必须仔细检查10KV绝缘棉鞋，绝缘皮鞋5KV，绝缘靴20-35KV，如发现有任何破损不应使用。

(3) 作业时应将裤口套入靴筒内，勿与各种油脂、酸、碱有腐蚀性物质接触且防锋锐金属的机械损伤。

(4) 穿用时应随时注意大底磨损情况。若大底花纹磨掉后，则不应使用。

(5) 根据国家标准规定，在本公司的原包装内按标准规定的条件存放，自生产之日起24个月质量符合标准规定。布面胶鞋绝缘布面胶鞋绝缘布面胶鞋以棉布橡胶为基材加工而成分别为5KV、10KV、15KV等级别。主要适用于工频电压1KV~15KV之间高低压、电器设备作业时为足部防触电辅助安全用具。
YRX绝缘靴 YRX绝缘靴 YRX绝缘靴 高压绝缘胶靴

根据国家《电力设备预防性试验规程》，配电室各设备检测周期如下：

1) 高压电气设备预防性试验：10KV室内电气设备每1-2年试验一次。

2) 10KV避雷器每一年试验一次，一般变电所的要求在4月1日—11月30日期间投入运行。

3) 0.4KV避雷器每年试验一次。

4) 电力电缆项目：绝缘电阻每一年一次。

5) 电力变压器项目：绕组绝缘电阻和吸收比两年一次。

6) 绝缘工具（绝缘鞋、绝缘手套、高压试电笔、高压绝缘棒等）每半年试验一次。

7) 电流互感器、电压互感器项目：绕组的绝缘电阻和变比两年一次。

8) 油开关项目：绝缘电阻一年一次。

9) 继电保护装置项目：10KV两年一次