

南长区管网七氟丙烷灭火 苏州巴蜀消防安全技术

产品名称	南长区管网七氟丙烷灭火 苏州巴蜀消防安全技术
公司名称	苏州巴蜀消防安全技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室
联系电话	18862342489

产品详情

安装、调试步骤：安装到位。要求连接牢固，螺纹连接处可加裹生料带辅助密封。将气体灭火控制器、联动设备等外围设备连接好，并检查线路连接是否正确。注意：此时不能接上电磁阀，电磁阀用1K电阻代替。方可去除1K电阻，将电磁阀接上。将系统复位。当保护区内无人值班或工作，控制器应置于自动工作状态。当保护区内有人值班或工作时，控制器应置于手动工作状态。，装置即可投入使用。

4.3.2气体灭火系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的充装量与充装压力，且应符合下列要求： 灭火剂贮存容器的充装量不应超过设计充装量不得超过设计充装量的1.5%。4.3.3气体灭火系统安装前应对选择阀、液体单向阀、高压软管和阀驱动装置中的气体单向阀逐个进行水压强度试验和气压严密性试验并应符合下列规定：水压强度试验的试验压力为系统组件设计工作压力的1.5倍，气压严密性试验的试验压力应为系统组件的设计工作压力。

该系统设计为无管网七氟丙烷全淹没灭火系统，管网七氟丙烷灭火，设计灭火浓度为9%。3#地下室共分2个保护区：开闭所和3#变配电；4#地下室共分2个保护区：高压配电间和4#变配电。当保护区有火警时进行保护，七氟丙烷灭火剂喷放时间为10秒。当保护区内有火警时，保护区内报警器报警，30秒后开始向保护区内喷气，本系统在每个保护区内设置烟感及温感。

南长区管网七氟丙烷灭火-苏州巴蜀消防安全技术由苏州巴蜀消防安全技术有限公司提供。“消防设备及器材,消防材料,机电设备,智能化电子设备”选择苏州巴蜀消防安全技术有限公司，公司位于：苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室，多年来，巴蜀消防坚持为客户提供好的服务，联系人：薛经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。巴蜀消防期待成为您的长期合作伙伴！

