

# 靳之源浩水泵销售 柴油机组消防泵采购 临汾消防泵

产品名称	靳之源浩水泵销售 柴油机组消防泵采购 临汾消防泵
公司名称	山西靳之源浩机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区姚村万水物贸城13区41号- 山西天和顺物流园区
联系电话	13834662760 13834662760

## 产品详情

### 柴油机消防泵的巡检

为了提高柴油机消防泵对消防信号的反应能力，建议每周对其巡检一次。考虑到水锤效应和柴油机自身的特点，巡检时我们应低速启动柴油机，然后慢慢加速至消防要求的转速——1500r/min。当水温、油温都达到60℃时可逐步减速，但在停车前仍需怠速（300~750r/min）运行2~3min，柴油机组消防泵采购，以免突然停车时因增压器过热而造成增压器轴承咬死！

停车后，一定要把速度调至1500r/min，以备消防需要。

由于柴油机消防泵的巡检过程比较复杂，立式消防泵代理商，因此如果没有客户的特别要求，我们设计过程中一般不考虑自动巡检，建议用户采用手动巡检方式！

如何去处理消防泵所遇到的一些故障问题？

消防泵转动部件转动困难或有磨擦

1) 轴弯曲

消除措施：校直轴或按要求进行更换。

2) 耐磨环之间的运行间隙不正确

消除措施：检查间隙是否正确。按要求更换泵壳或叶轮的耐磨环

3) 泵壳上管道的应力太大

消除措施：消除应力并厂家代表咨询。在消除应力后，临汾消防泵，检查对中情况。

4) 轴或叶轮环摆动太大

消除措施：检查转动部件和轴承，按要求更换磨损或损坏的部件。

5) 叶轮和泵壳耐磨环之间有脏物，泵壳耐磨环中有脏物

消除措施：清洁和检查耐磨环，按要求进行更换。隔断并消除脏物的来源。

如何去处理消防泵所遇到的一些故障问题？

通常消防泵在检修过程中，消防泵故障的诊断是一个关键的环节，以下给出几种常见故障及消除措施，立式消防泵采购，供大家有的放矢地进行消防泵故障的诊断。

消防泵运行一会儿便停机

1) 吸程太高

消除措施：检查现有的净压头（入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失）。

2) 叶轮或管线受堵

消除措施：检查有无障碍物。

3) 产生空气或入口管线有泄漏

消除措施：检查入口管线有无气穴和 / 或空气泄漏。

4) 填料函中的填料或密封磨损，使空气漏入泵壳中

消除措施：检查填料或密封并按需要更换。检查润滑是否正常。

5) 抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足

消除措施：增大吸入水头，向厂家咨询。

6) 底阀或入口管浸没深度不够

消除措施：向厂家咨询正确的浸没深度，用挡板消除涡流。

7) 水泵壳密封垫损坏

消除措施：检查密封垫的情况并按要求进行更换。

靳之源浩水泵销售(图)-柴油机组消防泵采购-

临汾消防泵由山西靳之源浩机电设备有限公司提供。山西靳之源浩机电设备有限公司是山西太原,真空泵的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在靳之源浩机电设备公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创靳之源浩机电设备公司更加美好的未来。