

防爆按钮 量巨 防爆开关按钮

产品名称	防爆按钮 量巨 防爆开关按钮
公司名称	上海量巨防爆电器设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海闸北区晋元路228弄7号
联系电话	13816568519 13816568519

产品详情

上海量巨防爆变频控制柜按照GB3836.1-2000《危险性气体环境用电气设备部分：通用要求》、GB3836.2-2000《危险性气体环境用电气设备第二部分：隔爆型“d”》、GB3836.3-2000《危险性气体环境用电气设备第三部分：增安型“e”》标准设计制造防爆变频控制柜如何定制

变频器对适用工业化设备运用非常强大，功能，运用性强，同时对变频器的适用场所随之也越来越广泛，变频器主要运用工业场所较多，工业场所存在着危险气体环境或粉尘环境场所，普通安装，调试对这类场所环境存在安全隐患，如今，对变频器的安全使用在危险工业场所可定做为防爆变频器。

防爆变频控制装置运用随之越来越，防爆按钮，制作过程复杂，多样，但同时也有一个隐患问题存在，那就是对变频器的散热问题如何解决？

因防爆变频器装置是全部密装，不能开盖操作，对变频器散热问题也逐步也研发，设计出来，通过的散热片对变频器进行散热，防爆开关按钮，大功率的变频器可通过正压系统进行散热，两种散热都是非常好的效果。

防爆箱装配注意事项

防爆箱在按照用户要求安装一些基本元器件，接线，元器件位置的调整等等步骤完工之后，对防爆箱***后一部装配也是要注意一些基本的事项，以下作为参考，顺新防爆电器为您生产各种防爆电器！

本类产品须严格按照企业标准QB/HK-FBX.2-2010标准执行。

1. 紧固箱盖前，于箱体防爆面均匀涂抹一层厚0.1-0.3mm³#钙基脂。
2. 紧固箱盖时，防爆按钮盒，用拧紧力矩将各螺钉交叉、对称、逐步、均匀拧紧。
3. 装配前应对零、部件的主要配合尺寸进行复查。
4. 装配过程中零件不允许磕、碰、划伤防爆面。
5. 装配电气部件时注意位置恰当，防爆按钮开关，安装牢固。
6. 螺钉和螺母紧固时，严禁打击或使用不合适的旋具和扳手。
7. 线号使用打号机打号，线号清晰完整。接线注意线序颜色及线径。
8. 装配完成后清洁箱体表面，使用发泡塑料适度包装，避免运输及安装过程破坏箱体结构及表面喷涂层。
9. 电气设备安装后按电气设计要求调试
10. 调试结束后紧固线束，装好线槽盖，注意接地线是否连接好

随着我们厂用的电器设备越来越多，为家里配备一台合格的防爆配电装置就变得非常重要了，当然，并不是说使用了配电箱我们就可以放之不管了，遇到问题我们还是需要及时去解决的。

我们在使用厂用防爆配电装置在使用时，如果有发生跳闸的问题，那么我们就需要及时进行排查了，主要针对了解它的跳闸原因，再针对问题采取相应的解决方案。

我们可以检查家用配电箱的空气开关，看看它是否有受损，如果有的话，那么则需要及时的进行更换；当然还需要检查空气开关接线是否正确，如果发现接线有错误，那么我们也需要及时的去进行纠正的，避免其它问题存在。如果家用配电箱一送电就出现了跳闸的问题，那么就说明是线路接地短路了，这个是需要及时去处理的，避免出现漏电现象。

防爆按钮-量巨-防爆开关按钮由上海量巨防爆电器设备厂提供。上海量巨防爆电器设备厂是上海 闸北区，机械及工业制品项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在量巨领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创量巨更加美好的未来。