

柴油机组消防泵 靳之源浩机电设备公司 晋中消防泵

产品名称	柴油机组消防泵 靳之源浩机电设备公司 晋中消防泵
公司名称	山西靳之源浩机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区姚村万水物贸城13区41号- 山西天和顺物流园区
联系电话	13834662760 13834662760

产品详情

如何去处理消防泵所遇到的一些故障问题？

消防泵功率消耗太大

6) 水头低于额定值。抽送液体太多

消除措施：向厂家咨询。安装节流阀，切割叶轮。

7) 液体重于预计值

消除措施：检查比重和粘度。

8) 填料函没有正确填料（填料不足，没有正确塞入或跑合，填料太紧）

消除措施：检查填料，单吸立式消防泵配件，重新装填填料函。

9) 轴承润滑不正确或轴承磨损

消除措施：检查并按要求进行更换。

10) 耐磨环之间的运行间隙不正确

消除措施：检查间隙是否正确。按要求更换水泵壳和 / 或叶轮的耐磨环。

11) 泵壳上管道的应力太大

消除措施：消除应力并厂家代表咨询。在消除应力后，检查对中情况。

柴油机消防泵的维护保养

检查柴油机各附件的安装情况——包括各附件安装的稳固程度，地脚螺钉及与工作机械相联接的牢固性。

检查喷油泵传动连接盘——检查连接螺钉是否松动，晋中消防泵，如果松动，应重新校正喷油提前角，柴油机组消防泵，并拧紧连接螺钉。

清洁柴油机及附属设备外表——用干布或浸柴油的抹布揩去机身、涡轮增压器、气缸盖罩壳、空气虑清器等表面上的油渍、水和尘埃；揩净或用压缩空气吹净充电发电机、散热器、风扇等表面的尘埃。

浅谈柴油机消防泵的应用与维护介绍

由于电动水泵的运行离不开电，而火灾的事故现场往往被b迫切断电源或由于火灾使电源自行关闭，即使我们配有双电源切换装置，也并不能确保火警信号来时电网一定正常。因此，单吸立式消防泵代理商，启动和运行完全与电网脱离的柴油机消防泵成为备用消防设施的首x选设备！

消防增压稳压给水设备中消防泵的重要作用

消防泵主要用于消防系统管道增压送水，也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

柴油机组消防泵-靳之源浩机电设备公司-晋中消防泵由山西靳之源浩机电设备有限公司提供。山西靳之源浩机电设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！