

# 江苏臭氧消毒器水处理杀菌消毒净化养殖场高浓度自动臭氧机除菌

产品名称	江苏臭氧消毒器水处理杀菌消毒净化养殖场高浓度自动臭氧机除菌
公司名称	河北万豪环保设备科技有限公司
价格	850.00/台
规格参数	商标:国万豪 型号:GWH-CY-5g 产地:河北保定
公司地址	定州市清风南街(华凡巴厘岛小区二期1号楼2单元2404室)
联系电话	18333278789 18330293332

## 产品详情

1. 臭氧输出口无气体输出：原因分析a机器内部线路接头是否脱落，B管路是否打折，C气泵开关可能未开。检查修复：a-b端电源后，打开机箱后盖，检查管路。C打开气泵开关。

2. 臭氧输出口有气体输出但无臭氧：原因分析a臭氧开关未打开，b浓度调节归零，c电控失灵，d臭氧放电模块损坏。检查修复：a打开臭氧开关，b调节浓度旋钮，c检查电路是否正常，d更换臭氧放电模块。

3. 机箱上有电：原因分析a电源未接地线，b空气太潮湿。检查修复：a电源进电接地线，b将臭氧机移到干燥、通风处。

4. 臭氧发生器打开引起保险烧坏或跳闸：原因分析：a电路短路，b臭氧放电模块损坏。检查修复：a检修电路，b更换臭氧放电模块。

5. 机器内部有水：原因分析：a水处理过程中水回流到臭氧放电管内，b空气潮湿，c气源为处理。检查修复：a将电管内的水吹干，b将机箱内部的水分吹干，c对气源进行干燥处理。

注意：发现机器内部有水时，应立即停机，处理完成后在进行使用。