## 廊坊防雷中心 天津防雷中心防雷检测 建筑检测防雷中心

产品名称	廊坊防雷中心 天津防雷中心防雷检测 建筑检测防雷中心
公司名称	天津市防雷技术中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区气象台路98号
联系电话	15902269049 15902269049

## 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:天津市防雷技术中心

## 防雷装置检测服务主体工程基准面下工程完成

检测时间1、基础阶段防雷装置检测服务主体工程基准面下工程完成,出"正负零"混凝土浇灌天时间通知进行检测。2、过程阶段防雷装置检测服务楼层隐蔽工程完工天时间通知进行检测。3、竣工阶段防雷装置检测服务所有结构封顶,廊坊防雷中心,建设单位配电设备安装到位,屋面避雷装置安装完成,现场具备验收条件后,加油站检测防雷中心,提天告知驻场进行竣工前检测。

## 防雷接地平面图建筑物的

防雷接地平面图 建筑物的防雷接地平面图通常表示出该建筑防雷接地系统的构成情况及安装要求,一般由屋顶防雷平面图、基础接地平面图等组成。 该图例利用热镀锌圆钢 12作避雷带,水平敷设时,支架间距为1.0米,转弯处为0.5米。垂直敷设时,支架间距为1.5米,支架为12mm×4mm扁钢,大厦检测防雷中心,L=150mm。不在同一平面的避雷带应该做好垂直连接,引下线距地1.8米处设断接卡,一共设两处,供遥测使用。屋顶的金属构件通过 10的热镀锌圆钢与避雷带就近焊接连通;避雷带在各连接点与主筋引下线

通长焊接,建筑检测防雷中心,每个柱筋在深处箍筋与每根主筋通长焊接。建筑物外墙金 属构件应与建筑物接闪器、引下线连接为一个等电位体。

室内配电箱的接地如何进行安装点我们要知道我们室内配电箱的接地是引自我们的接地干线,也就是防雷引下线。此时我们可以使用镀锌扁铁从防雷引下线上引出,然后接到我们室内配电箱预留的位置,预留出一定的长度,一般预留400mm。第二点就是在我们安装室内配电箱的时候,室内镀锌扁铁要与配电箱内的接地端子排进行连接,做好接地的连接。这样我们室内整个配电系统就完成了接地和防雷。

廊坊防雷中心-天津防雷中心防雷检测-建筑检测防雷中心由天津市防雷技术中心提供。天津市防雷技术中心坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。防雷中心——您可信赖的朋友,公司地址:天津市河西区气象台路98号,联系人:李经理。