

活性炭箱除味设备 振瑞兴

产品名称	活性炭箱除味设备 振瑞兴
公司名称	武汉振瑞兴暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武昌区白沙洲大道烽火钢材市场D区26号
联系电话	18779724566 18779724566

产品详情

对于比较复杂的民用建筑，在设计阶段，各工种(暖通、给水排水，供电照明与建筑)首先应协商好空间分隔，定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。

通风管道施工前应设备总管的工程师，将各工种的管线，单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高，看是否有矛盾之处，及时发现，将问题解决在安装之前。

振瑞兴承接各类大小暖通工程通风工程风管生产安装一体化，酒店，KTV，地下室停车场，写字楼的空调新风、风管风口安装，工厂环保除尘，排烟，工业废气过滤净化，消防排烟，大型厨房饭店厨房排烟油烟净化等项目。

通风管道在运行的时候有时候会发现噪音，这其实是很正常的，但是如果噪音过大的话，就需要人工干预，看看是哪里出了问题，或者说人工添加一些解决噪音的办法。

不锈钢风管出现噪音的解决办法

离心风机的噪音。解决方法一般可以安消音qi来解决不锈钢风管中冲程的矛盾声音。一般来说，在设计中要考虑到噪音的问题。设计方案控制管道内的风速水平，如何避免噪音。

通风管道在安装时的注意事项

(1)当风管与风机连接时，应在进出风口处加软接头，其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致。软管接头一般可采用帆布、人造革等材料，软管长度不宜小于200，松紧度应适宜，柔性软管可缓冲风机的振动。

(2)当风道与除尘设备、加热设备等连接前，应待设备安装完毕后，按实际测绘的图纸进行预制和安装。

(3)风道安装时，进、出风日宜在风道预制时开出洞口，如需在安装完毕的风道上现开风口，活性炭箱除味设备，其接口处应严密。

(4)当输送含凝结水或含湿量较大的气体时，其水平管道宜设有坡度，并在低点处接排水管。安装时风道底部不宜出现纵向接缝，对底部有接缝处应进行密封处理。

活性炭箱除味设备-振瑞兴(推荐商家)由武汉振瑞兴暖通工程有限公司提供。“各类大小暖通工程，通风工程，风管生产安装一体化”选择武汉振瑞兴暖通工程有限公司，公司位于：洪山区珞狮路451号狮城翰园商场第三层C区48号(卓瑞空间孵化器)，多年来，振瑞兴坚持为客户提供好的服务，联系人：郑总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。振瑞兴期待成为您的长期合作伙伴！