

# 天津防雷中心 天津市防雷中心检测 加油站检测防雷中心

产品名称	天津防雷中心 天津市防雷中心检测 加油站检测防雷中心
公司名称	天津市防雷技术中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区气象台路98号
联系电话	15902269049 15902269049

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市防雷技术中心

### 建筑电气防雷检测和竣工验收过程中接地电阻的测量方法

试验证明:在距单根接地极20m以外的地方，电图1单根接地装置周围电位分布图位已趋近于0，该处就属于接地装置对地电压的零电位。多根接地装置周围散流电阻分布如图2所示。由图2可知，多根接地装置由于屏蔽作用，其散流区更大，零电位的位置更远。建筑电气防雷检测和竣工验收过程中接地电阻的测量方法由此可以得出，大厦检测防雷中心，零电位存在于散流区之外，接地体越多，散流区越大，零电位的位置也越远。散流区的大小取决于地网的形状、大小和尺寸。

上下一心、互惠互利、团结合作

上下一心、互惠互利、团结合作国雷科技强调，公司上下必须坚持全国一盘棋的思想，避免竞争和无序竞争，特别是在一些重点领域，重要项目上各个机构应当本着相互支持，加油站检测防雷中心，互惠互利的原则，团结合作。针对各地的重大项目，总公司将给予顾问团队的技术支持，解决技术难题；同时勉励各地也要加强业务骨干和检测、工程、评估

的培养，以高素质的队伍为当地社会提供高质量的服务。为了进一步加强防雷检测的管理，国雷科技总公司要求下属各部门、各机构必须严格遵照会议的精神和具体措施，强化自身组织的监督管理。同时，为了打造作风过硬的防雷检测团队，总公司将不定期对部门、机构展开抽查，天津防雷中心，强化监管力度。未来还将进一步结合各主管机构和监管部门意见，力争将国雷检测服务提高到一个新的高度。

蓝色带叉的线条表示接闪带（避雷带）及支架。一般要求支架间距1米，拐弯处为0.5米，高度以不低于15CM为宜，采用直径不小于10MM的热镀锌圆钢制作，高层检测防雷中心，避雷带焊接搭接焊接，圆钢两面焊接，焊接长度是圆钢直径的6倍，避雷带施工尽量靠近房屋外墙的外边。支架安装要在直线上，高度保持一致，焊接避雷带时提前校直钢筋，在楼房伸缩缝处可以用软编制铜线跨接，也可以用圆钢折弯预留伸缩。图中的避雷带敷设按照该建筑物容易被雷击的位置敷设。白色线条表示避雷网格，根据建筑物防雷分类，网格的大小不一样，只是要求要与避雷带连接在一起。

天津防雷中心-天津市防雷中心检测-加油站检测防雷中心由天津市防雷技术中心提供。“防雷检测”选择天津市防雷技术中心，公司位于：天津市河西区气象台路98号，多年来，防雷中心坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。防雷中心期待成为您的长期合作伙伴！