

沧州消防安全检测要求优惠报价

产品名称	沧州消防安全检测要求优惠报价
公司名称	河北安信消防检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市运河区九河路南侧滨河龙韵小区7号楼308铺
联系电话	15531701314 15531701314

产品详情

消防设施检测

消防设施:是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。

常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。它是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施，是现代建筑的重要组成部分。对保护建筑起到了重要的作用，有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。

建筑消防设施检测：针对建筑内的消防设施检测，确保设施安全、保护人员安全、财产安全。

大型商场、超市防火等级要求

根据国家有关消防技术规范规定，新建商场、超市的耐火等级一般应不低于二级，商场、内的吊顶和其他装饰材料，消防安全检测要求，不准使用可燃材料，对原有的建筑中可燃的木构件和耐火极限较低的钢架结构，必须采取措施，提高其耐火等级。商场内的货架和柜台，应采用金属框架和玻璃板组合制成。

2、商场、超市的布局及防火分隔：

1)保证人员通行和安全疏散通道面积。商场、超市营业厅作为公共场所，顾客人潮所需的面积应予充分考虑。货架同人潮所占的公共面积的比例：综合性大型商场或多层商场一般不小于1：1.5;较小的商场不小于1：1。人潮所占公共面积，按高峰时间顾客平均流量人均占用面积不小于0.4平米。柜台分组布置时，组与组之间的距离不小于三米。

2)商场、超市应按《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的规定划分防火分区。多层商场地上按2500平方米为一个分区，地下按500平方米为一个防火分区;在防火分区内配置适合的灭火设备。

3)对于电梯间、楼梯间、自动扶梯等贯通上下楼层的孔洞，应安装防火门或防火卷帘进行分隔，对于管道井，电缆井等，其每层检查口应安装丙级防火系统，且每隔2~3层楼板处用相当于楼板耐火极限的非燃材料进行分隔。

4)商场的小型中转仓库、服装加工及家用电器、钟表、眼镜维修部等应同营业厅分开独立设置。

5)油浸电力变压器不宜设在地下商场内，如果必须设置时，应避开人员密集的部位和出入口，且应用耐火极限不低于三米的隔墙和耐火极限不低于两米的楼板与其他部位隔开，墙上的门应采用防火门，变压器下面应设有能储存变压器全部油量的事故储油设施。

6)空调机房进入每个楼层或防火分区的水平支管上，均应按规定设置火灾时能自动关闭的防火阀门。空调风管上所使用的保温材料、吸音材料应选用不燃或难燃材料。

【河北安信消防检测有限公司】室外消火栓的消防维保方法

室外消火栓可分为地面式消火栓和地下式消火栓。室外消火栓是用来在火灾中给水泵结合器和消防车补水用的，所以一定要定期进行消防维保，以下是地上式消火栓和地下式消火栓的消防维保方法：

一、地面式消火栓消防维保：

(1)每月应对消火栓进行一次检查。

(2)经常查看启闭杆端是否存有异物，有则清除。

(3)将消火栓钥匙套于杆头，检查是否合适，并转动启闭杆，涂抹上润滑油。

(4)用纱布擦除出水口螺纹上的积锈，检查门盖内橡胶垫圈是否完好。如发现橡胶垫圈有破损，及时更换。

(5)打开消火栓，检查供水情况，要放净锈水后再关闭，并观察有无漏水现象，发现问题及时检修。

(6)定期对消防栓进行排水操作检查，一方面确定消防栓是否启闭有效，水压水量是否符合正常范畴。

二、地下消火栓消防维保

地下消火栓因为安装在地下。不易被损坏，消防维保方法可参照地面式消防栓维保方法进行。

沧州消防安全检测要求优惠报价由河北安信消防检测有限公司提供。河北安信消防检测有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安信消防检测——您可信赖的朋友，公司地址：沧州市运河区九河路南侧滨河龙韵小区7号楼308铺，联系人：马经理。