

# 三菱变频器故障代码说明 | 三菱变频器报警代码解决方案

产品名称	三菱变频器故障代码说明   三菱变频器报警代码解决方案
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

## 产品详情

### 三菱变频器故障代码说明 | 三菱变频器报警代码解决方案

E.OC1 加速中过电流断路 加速运行中当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200（%）时 保护回路动作停止变频器输出 延长加速时间

E.OC2 定速中过电流断路 定速运行中当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200（%）时 保护回路动作停止变频器输出 取消负荷的急速变化

#### E.OC3 减速中过电流断路

减速运行中加速低速运行之外当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200（%）时 保护回路动作停止变频器输出 延长减速时间检查制动动作

E.OV1 加速中再生过电压断路 因再生能量使变频器内部的主回路直流电压超过规定值 保护回路动作停止变频器输出 电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作 缩短加速时间

E.OV2 定速中再生过电压断路 因再生能量使变频器内部的主回路直流电压超过规定值 保护回路动作停止变频器输出 电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作 取消负荷的急速变化

请根据需要使用制动单元或提高功率因数变换器FR-HC