

信阳自动化设备故障报警维修找郑州明川为您服务11

产品名称	信阳自动化设备故障报警维修找郑州明川为您服务11
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

级面板显示：

以P01.00为例，

第一行显示组号和偏移量所确定的参数值，以P01.00为例，显示为。具

体值由各个参数值的属性决定。如参数值可以修改，则进入之后最右边一位闪烁显示，如需修改别的位，可通过SHIFT键移位。如果是32位参数值，可通过 长按 SHIFT键翻页显示；

第二行显示参数组号和组内偏移量，以P01.00为例，显示为；

左下角标志区显示。

按下 SET 键之后显示情况有如下几种：

第一行：显示，表示成功修改参数，要求重新上电才能生效，一直显示，直到用户按 MODE键。

显示，表示成功修改参数，并且立即生效（约4ms之后生效），当前画面显示约1秒之后，自动回到2级面板显示。

显示，表示成功修改参数，但是不会立即生效，而是要等到伺服停止运行或者重新上电之后才能生效，当前画面显示约1秒之后，自动回到2级面板显示。

显示，表示只读参数，不能修改，约1秒之后，自动回到2级面板显示。

显示，表示因某个参数值的约束导致当前参数不能写入。例如P00.02

的值不为0时，P01组参数都不能写入。

按下 MODE键回到2级面板。