

扬中群亿电力 品字型电缆抱箍厂家 宜昌品字型电缆抱箍

产品名称	扬中群亿电力 品字型电缆抱箍厂家 宜昌品字型电缆抱箍
公司名称	扬中市群亿电力设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市新坝镇红联村81号
联系电话	13805295517

产品详情

桥架的检测

检测方法：按 GB1743，品字型电缆抱箍厂家，油膜光泽度测定法，用光泽度仪测量数字直接显示。

5. 耐盐雾性 表面防护层应具有表 4 中规定的 3 级耐盐雾性。 6. 制造精度 1) 桥架的长度极限偏差当长度小于等于 2 米时，极限偏差为 $\pm 2\text{mm}$ ，当长度大于 2mm 时，极限偏差 $\pm 4\text{mm}$

2) 桥架的宽度极限偏差 当宽度大于 400mm 时，极限偏差为 $\pm 4\text{mm}$ ，当宽度小于等于 400mm 时，极限偏差为 $\pm 3\text{mm}$ 说明：盖板取正偏差，槽底宽取负偏差 3) 桥架表面平面度允差 热镀锌防护处理平面度允差每米不大于 8mm 电镀锌和喷漆，防护处理平面度允差每米不大于 4mm

4) 托臂自由状态时垂直高度允差为上翘 1/100 5) 其它尺寸公差按 GB1804-V (标准中粗级)

7. 接地喷涂桥架应有良好的接地，桥架用连接板连接时，任一未喷涂点与接地端子间的连接电阻不大于 0.1 欧姆。

A、技术条件：

1. 正常使用条件 1) 安装地点的海拔高度不超过 2000 米。
2) 不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。
2. 特殊使用条件 1) 敷设在不同化学腐蚀环境：盐雾、硫化氢、氯化氢等。敷设在消防线路中。
3) 敷设在海拔 2000 米以上。
3. 电缆桥架的结构要求 1) 防护等级：无孔托盘（槽式）户内不低于 IP30 户外不低于 IP33

2) 防护等级：耐火桥架户内不低于 IP40 户外不低于 IP44 材料应符合自身的相关标准
钢制宜采用冷轧钢板 GB/T700-1988 GB/T11253 铝制 GB/T3880 和 GB/6892 玻璃钢 GB/T15568 耐火桥架
GB8624-1997 中 B 级 3) 常用规格 高 40 50 60 80 100 150 200 宽 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000
1200 4) 板材厚度 钢制桥架允许小板厚：宽 B 允许小板厚 & B1 < 00 1.0 100 B < 150 1.2 150 B < 400 1.5
400 B 800 2.0 800 < B < 1000 2.5 1000 < B < 1200 3.0

连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级
5) 直通的长度：L=2000 L=3000 L=4000 L=6000 L=8000

B、桥架检验 1. 依据企业标准对桥架检验 2. 检验程序及检测方法 1) 外观：桥架镀、涂表面应符合表 2
规定、检测方法、目测法

防火桥架简介

1. 防火桥架的鉴定报告一般是生产厂家送样到国家指定的机电产品例行检测所进行功能和质量及理化技术参数的检查和试验。生产厂家或供货商必须提供《检测报告》，你自己也无法鉴定。
2. 外观和其他桥架差不多，宜昌品字型电缆抱箍，颜色有黄色、灰色等，里外面涂的是防火漆，不是塑料。有的防火线槽里面四周敷有防火板。
3. 一般是用在地下室、仓库、机房等部位的电缆敷设。

扬中群亿电力(图)-品字型电缆抱箍厂家-宜昌品字型电缆抱箍由扬中市群亿电力设备厂提供。扬中市群亿电力设备厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。群亿电力——您可信赖的朋友，公司地址：扬中市新坝镇红联村81号，联系人：周经理。