

DAFER德富力蓄电池DF38-12医疗设备

产品名称	DAFER德富力蓄电池DF38-12医疗设备
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

自成立以来，公司坚持走技术创新、管理创新之路，成长为中国蓄电池行业外向型企业的性力量。其中铅酸蓄电池业务连续多年位列中国密封铅酸蓄电池出口量*。我司产品涵盖密封铅酸、锂离子电池两大品类，是中国产品品类较为齐全的电池品牌之一；密封铅酸蓄电池涵盖AGM、深循环、胶体、纯铅三大系列，锂离子电池涵盖钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂；其中磷酸铁锂为国家火炬计划重点项目和深圳市科技资助项目。

现在的德富力蓄电池是一个成熟的产业只要其原材料合格、生产中不会因为疏忽而造成的虚焊漏焊等失误，是不会出现不良品的，其实生活中也有较多的蓄电池生产厂家都是全自动的设备，这样就很大程度的排除了人工操作中的失误，归根结底理士电池为什么使用寿命远远小于他们的标注的年限，是因为蓄电池需要维护修复，不关是免维护蓄电池也好不是也好，都需要维护修复，只是免维护蓄电池维护修复次数较少而已。在生活中难免会蓄电池进行维护修复也是一个问题，并不是所有的理士电池维护修复方法都是一样的，接下来给大家讲讲理士电池修复都有那些问题，大家知道这样的问题，就可以针对这些问题去维护修复了。1、无电存放：如果车主由于疏忽大意造成蓄电池放电过量，在重新启动车辆后，至少应保证发动机运转1小时，为蓄电池充电。2、如果出现蓄电池过放电的情况，一定要在故障解决后，对蓄电池进行一次长时间充电（只有充电器可以完成，大概10小时）。3、长期在亏电状态下工作的蓄电池寿命损伤大，充电不当、亏电工作对于蓄电池的寿命影响大。4、冬季是电池失效多发季节，可以在车内准备电池辅助搭接线，搭接启动后应立即更换蓄电池。德富力蓄电池使用时所有注意事项，首先确认使用条件符合厂家的规格要求;初次使用或长期放置后使用一定要充电;UPS用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池,将严重影响蓄电池的涓流寿命;定期进行蓄电池检查。德富力蓄电池在电槽变形及漏液等现象,在这里提醒客户请不要使用,应以更换;电池容量低于初期容量的50%时,应及时更换电池;建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特

性等异常时,请更换此蓄电池;端子处如果连线不紧,有引发火灾的危险性;电池更换时要注意电池的荷电状态与成组使用的电池荷电状态*!

DAFER德富力蓄电池DF38-12医疗设备

避免德富力蓄电池的过度放电问题德富力蓄电池在使用的时候,过度放电十分容易导致电池充不上电,这是很多用户使用过程中遇到的问题,也是需要防患于未然的问题。 1.在使用过程中,如果ups电源闲置不用时,应断开连接的德富力蓄电池,否则在几天至一周的时间内会导致连接的电池过放电而损坏,所以闲置ups时,应断开连接的电池。 2.充满电的ups蓄电池,不连接任何负载空置大约六个月后就必须重新充电,以避免电池损坏。 3.ups电池在放电后72小时内重新充电会完全恢复电池的容量和寿命。 4.带负载放电至低电状态的电池,在放电后72小时内必须重新充电,以避免电池损坏。 5.如果德富力蓄电池在放电后很长时间没有重新充电,将会导致极板的氧化,也即是大量的晶体或固化的硫酸铅留在电池金属极板上,常用的充电方法将很难或不能重新使硫酸铅重新分解,这会导致电池过早的损坏。 因此,只有明确以上避免德富力蓄电池的过度放电问题的注意事项,在使用过程中多加注意,采取合适的方式,德富力蓄电池才能更好地发挥功效,为我们服务。