

# 美特净化 中效过滤器材质 衢州中效过滤器

产品名称	美特净化 中效过滤器材质 衢州中效过滤器
公司名称	德州美特净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢工业园
联系电话	13396276595 13396276595

## 产品详情

影响中效空气过滤器，初效空气过滤器，空气过滤器厂家"德州美特净化，其中中效过滤器滤波精度的关键是什么？

中效过滤器是指允许通过的较大直径的杂质颗粒。影响中效过滤器滤波精度的关键是滤波器元件。可以根据以下组件的需要选择不同的滤波器元件，以实现相应的滤波精度。

1、中效过滤器的过滤精度 - 过滤器根据室内要求的清洁标准确定过滤器的效率，合理选择过滤器组合系列和各级效率。如果室内要求是一般净化，可以使用主过滤器;如果室内

要求为中等净化，则应使用初级过滤器和两级过滤器;如果室内要求是超净化净化，应采用初，中效三级净化过滤器，各级过滤器的效率应合理，适当匹配。如果相邻两级滤波器

的效率太差，则应使用前者。一个过滤器不能保护二个过滤器。

2、空气过滤器，初效空气过滤器，空气过滤器厂家"中效过滤器的过滤精度 - 过滤器正确地确定了室外空气的粉尘含量和灰尘特性。因为过滤器是为了过滤和净化室外空气进入室内，所以室外空气中的灰尘含量是一个非常

重要的数据。特别是在多级净化和过滤处理中，预过滤器的选择应考虑环境，备件成本，运行能耗，维护和供应等因素。

4、中效过滤器过滤精度 - 过滤器，衢州中效过滤器，分析粉尘气体的特性。与过滤器选择相关的含尘气体的主要特性是温度，湿度，酸，碱和的量。因为某些过滤器允许在高温下使

用，而其他过滤器只能在室温和湿度下工作，而多尘气体和中的酸和碱的量会影响过滤器的性能和效率。

美特净化关于初中gao效过滤器更换周期可以根据具体厂家建议使用时间、仪器检测、初阻力倍数来确定更换时间，本文总结了各种初中gao效过滤器更换周期的方法，供大家参考。1、根据环境的洁净度，一般定期（初效过滤器一般为1-6个月，中效过滤器一般为3-8个月，gao效过滤器一般为6-12个月）更换过滤器。2、定期（一般每周测试一次）用激光尘埃粒子计数器测定用本产品实施净化的洁净度区域的洁净度，当实测的洁净度与要求的洁净度不符时，应查明原因（是否有泄漏、gao效是否有失效等）若gao效过滤器已失效，则应更换新的gao效过滤器。3、更换gao效过滤器及初效过滤器时应停机进行。4、更换gao效过滤器时应注意以下事项：（1）更换gao效过滤器时应特别注意拆箱、搬运及安装取用时确保滤纸完整无损，禁止用手触及滤纸造成破损。（2）安装前，将新的gao效过滤器对着亮处，以肉眼观察过滤器是否因运输等原因而出现破损，如滤纸有漏洞则不能使用。（3）更换gao效过滤器时应首先卸下箱盖，再卸下压条，然后将失效的gao效过滤器取出，换上新的gao效过滤器（注意gao效过滤器的气流箭头标志应与净化单元出风气流方向一致），f9中效过滤器，确保边框密封后将箱盖回原位。

德州美特净化初效过滤器可以清洗吗? 初效过滤器一般情况下是可以清洗的，G系列初效空气过滤器分八个品种，分别为：G1，G2，G3，G4，GN（尼龙网过滤器），GH（金属网过滤器），GC（活性炭过滤器），GT（耐高温粗效过滤器）。有些初效过滤器是不能清洗的，比如纸框初效过滤器，GC（活性炭过滤器），GT（耐高温粗效过滤器）这几种过滤器一般都是一次性的，不能清洗。

什么时候可以对初效过滤器清洗或更换？当满足以下三种情况的任意一种就可以。

- 1、空调净化系统运行时，当初、中效过滤器压差的数值约为初始压差值的二倍时。
- 2、洁净(区)室环境采取甲醛熏蒸消毒前。
- 3、空调净化系统运行时，当初、中效过滤器压差低于初始压差数值或无压差时。

初效过滤器和中效过滤器的清洗过程及注意事项：1、普通化学类：将滤纸拆下，轻轻抖动，倒出滤袋内的灰尘和异物后，用饮用水浸泡约不超过20分钟，中效过滤器材质，捞出，用饮用水边冲洗、边轻轻拍打洗涤，直至清洗水澄清。在洁净区域内平坦晾干后，自习检查滤袋，如有破损，及时更换滤袋。

2、菌素类：将滤袋拆下，放入配置好的1%碳酸钠溶液中，浸泡10分钟灭活，将袋内的异物清除干净后，用饮用水边冲洗、边轻轻拍打洗涤，直至清洗水澄清。在洁净区域内平坦晾干后，中效过滤器尺寸，自习检查滤袋，如有破损，及时更换滤袋。美特净化(图)-中效过滤器材质-衢州中效过滤器由德州美特净化设备有限公司提供。德州美特净化设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。美特净化——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市德城区天衢工业园，联系人：李经理。