

# 徐州市无烟煤含粉量检测 破损率检测

产品名称	徐州市无烟煤含粉量检测 破损率检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

波涛牌无烟煤滤料含粉量检验 粒度检验

检验新项目

堆密度、磨损量、相对密度、含粉量、硫酸可溶解率、相对密度超过 1.8g/cm<sup>3</sup>的化学物质、低于客户需要的\*小粒度成分、超过客户需要的zui大粒度成分、合理粒度、匀称指数、不均匀系数

CJ/T 43-2005 《水处理用滤料》规范

在水处理中，在选择波涛牌无烟煤滤料时要对滤袋的相对密度，表观密度，不均匀系数，含粉量，硫酸可溶解率做检测。本办法适用污水处理用波涛牌无烟煤滤料含粉量的检测。由佛山市泰和水处理原材料有限责任公司编写制做根据住建部CJ24.2-88规范。

波涛牌无烟煤滤料的抽样

取成袋波涛牌无烟煤滤料试品时，由每次商品总袋数的5%中抽样，大批量不少于3袋。用采样器从封袋核心竖直插进二分之一深层处采用。随后将从每袋里取下的试品合并，充足搅拌，用四分法减缩至4kg，装进一个清洁器皿内。

波涛牌无烟煤滤料含粉量计算的操作步骤

称量干燥过滤材料试品500g，放置1000mL洗砂筒中，添加冷水，充足拌和五分钟，泡浸2钟头，随后在水中拌和漂洗试品，约1分钟后，把脏水渐渐地倒进直径为0.08mm的筛中。测量前，筛的双面先自来水潮湿。在全部操作流程中，应防止波涛牌无烟煤滤料颗粒物损害。再向筒中添加冷水，反复以上实际操作，直到筒中的水清亮才行。用自来水清洗截流在筛上的颗粒物，并将筛放到水里往返摇晃，以充足洗去低于0.08mm颗粒物。随后将筛上截流的颗粒物和筒中清洗的试品一并倒进已恒量的塘瓷pan中，放置105 ~ 110 的烘箱中烘干至恒量。

过滤材料含粉量的测算

$$C = \frac{G - G_1}{G} \times 100$$

C——含粉量，%；

G——漂洗前试品的品质，g；

G<sub>1</sub>——漂洗后试品的品质，g。