

化工管道泵 不锈钢管道泵 佛山管道泵

产品名称	化工管道泵 不锈钢管道泵 佛山管道泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

产品详情

深圳博耐泵业提醒各位选择离心泵时，应选择效率好、低噪声、节能型水泵，严禁选择淘汰产品。应根据设计流量、所需扬程选泵，且考虑水泵因磨损等原因造成水泵出力下降，可按计算所得扬程H乘以1.05~1.10系数后选泵;应选择特性曲线为随流量增大其扬程逐渐下降的水泵，这样的泵工作稳定，并联工作时可靠;且水泵的运行工作点应保持在有效区间运行，这样既节能又不易损坏机件。

合理选泵，需要综合考虑泵机组、泵站投资和运行费用等综合技术经济指标，使之符合经济、安全、适用的原则。

管道泵使用注意事项4点：

1. 开动管道泵电机，增压管道泵，当管道泵正常运转后，打开出口压力表和进口真空泵，视其显示出适当压力后，化工管道泵，逐渐打开闸阀，耐腐蚀管道泵，同时检查电机负荷情况。
- 2、 尽量控制管道泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内，以保证管道泵在效率点运转，才能获得好的节能效果。
- 3、 如发现管道泵有异常声音应立即停车检查原因。
- 4、 管道泵要停止使用时，先关闭闸阀、压力表，然后停止电机。

立式管道离心泵

管道泵不出水的检查及处理方法：

- 1、首先检查进出口的管道有没有堵塞，如果堵塞了，清理下堵塞物。
- 2、检查电机的转向是否正确，如果是反方向需调整电机方向，紧固电机接线。
- 3、拧紧各个管道及泵的密封外。
- 4、打开泵上盖或打开排气阀排除泵腔内的空气。
- 5、停止检查、调整（并网自来水管和带吸程使用易出现此现象）。
- 6、减少管路弯道，如上述问题都不存在，就是泵的参数选择错误，佛山管道泵，需重新选型选泵。

水泵流量不足的检查及处理方法：

- a、先按上述不出水的原因检查。
- b、水垢沉积在泵的管道或泵腔内，造成泵的管道或泵流道叶轮部分堵塞，阀门开度不足，开得太小。
- c、电压不稳定或偏低。
- d、叶轮磨损，需更换新的叶轮。

化工管道泵-不锈钢管道泵-佛山管道泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。化工管道泵-不锈钢管道泵-佛山管道泵是深圳博耐泵业制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。