沧州抗震支吊架厂家

产品名称	沧州抗震支吊架厂家
公司名称	优瑞朗实业有限公司
价格	280.00/套
规格参数	优瑞朗:ST300
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县辛满路工业区赵庄路段
联系电话	0317-6868993 13343272727

产品详情

依据2015年住房城乡建设部发布实施的国家标准GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》，其中明确规定了抗震支吊架的设计与使用。该标准自2015年8月1日起实施，也意味着自此之后的建筑机电工程必须要考虑抗震支吊架了。那么机电工程中具体哪些地方必须使用抗震支架呢?

一、第1.0.4条(强条)规定抗震设计烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。

二、第3.1.6条条文说明规定了需进行抗震设防的内容：悬吊管道中重力大于1.8kN的设备;DN65以上的生活给水、消防管道系统;矩形截面面积大于等于0.38和圆形直径大于等于0.7m的风管系统;对于内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。

三、第3.1.8条规定穿过隔震层的建筑机电工程程管道应采用柔性连接或其他方式，并应在隔震层两侧设置抗震支架。

四、第4.1.2.1条规定8度、9度地区的高层建筑（词条“ 高层建筑 ”由行业大百科提供）的给水、排水立管直线长度大于50m时，宜采取抗震动措施;直线长度大于100m时，应采取抗震动措施。

五、第4.1.2.3条规定需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65的水平管道，当其采用吊架、支架或托架固定时，应按要求设置抗震支承。

六、第5.1.2.4条规定锅炉房、制冷机房、热交换站内的管道应有可靠的侧向和纵向抗震支撑。多根管道共用支吊架或管径大于等于300mm的单根管道支吊架，宜采用门型抗震支吊架。

七、第5.1.3.3条规定矩形截面面积大于等于0.38和圆形直径大于等于0.70m的风道可采用抗震支吊架。

八、第5.1.4条(强条)规定防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。

九、第5.1.5.4条规定重力大于1.8kN的空调机组、风机等设备不宜采用吊装安装。当必须采用吊装时，应避免设在人员活动和疏散通道位置的上方，但应设置抗震支吊架。

十、第6.1.1条规定内径大于或等于25mm的燃气管道应进行抗震设计，管道抗震支吊架的设置应符合规定。

十一、第6.2.8条规定在建筑高度大于50m的建筑物内，燃气管道应根据建筑抗震要求，在适当的间隔设置抗震支撑。

十二、第7.1.2条规定内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。