

宜都市验电器检测 绝缘伸缩杆测试

产品名称	宜都市验电器检测 绝缘伸缩杆测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	验电器检测:绝缘伸缩杆测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

验电器检测 第三方电力工具测试机构

- 1、验电器应与被测设备的电压等级一致；
- 2、检查标签、合格证是否齐全，合格证是否在试验合的有效期内，合格证与试验报告单是否相符。工作触头与绝缘伸缩杆应分别有合格证；
- 3、工作触头的金属部分连接牢固，无放电痕迹，按压试验按钮，有声光信号，初步检查验电器合格；
- 4、验电器的绝缘杆表面应清洁、干燥，无裂纹、破损及放电痕迹等明显缺陷。各伸缩杆应连接牢固；
- 5、绝缘棒的绝缘部分与手持部分之间应的护环隔开；
- 6、验电器验电前应在电压等级相符的带电设备上验电，以证实验电器良好。

. 1 电容型验电器的试验项目、周期和要求见表1表1 电容型验电器的试验项目、周期和要求

序号	项目	周期	要求	说明
1	起动电压试验	1年	起动电压值不高于额定电压的40%，不低于额定电压的15%。	试验时接触电极应与试验电极相接触
2	工频耐压试验	1年	额定电压 kV 试验长度 m 工频耐压 kV	
			10 0.7 45	
			35 0.9 95	
			63 1.0 175	
			110 1.3 220	
			220 2.1 440	

330
500

3.2
4.1

380
580