

# LNG加气站施工 山东耐捷环保 加气站

产品名称	LNG加气站施工 山东耐捷环保 加气站
公司名称	山东耐捷环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市柏城镇柏城工业园
联系电话	13869607550 13869607550

## 产品详情

### LNG加气机

LNG加气机具有较高技术含量的高科技产品。该产品主要用于液化天然气加气计量，采用微型计算机控制技术。同时提供友好的加气操作界面和设置界面，能够设置当地气体单价，显示加气总量，总价等信息，LNG加气站施工，微型计算机控制系统是整个加气机的智能核心。具有显示直观、测量准确度高、控制可靠、实用温度范围宽等特点。具有很高的技术水准和科技含量，现已应用在很多的加气站上，得到了很好的评价。加气机按照 Q/HZRH 001标准生产、检验，经国家防爆检验机关评定其性能并颁发防爆合格证书。加气站

低温潜液泵输送介质:LNG流量：340L/min电机功率： 11KW转速：1500～6000r/min泵池工作压力：1.6 MPa蒸发率： 50%/d潜液泵使用中的注意事项：1.程序在进行自动运行时，泵的进出口压差参数不能设置太低。2.潜液泵正常工作时，加气站设备，变频器上显示的电流应大于4安培以上，低于22.5安培。3.手动模式，需要启动潜液泵进行工作时，潜液泵必须预冷完成后才能启动，以免损坏潜液泵或缩短泵的寿命。4.潜液泵运行时声音小，轻快明细，同时振动非常小。5.潜液泵的维护周期时间为运行4000h需进行检测。6.设备长时间停用或维护潜液泵时，泵池的进口与回气口、出口等要完全密封，待泵池恢复成常后再进行相应的操作，以免含有水蒸气的空气进入潜液泵，容易造成冰堵，且锈蚀潜液泵部件。

Ing加气站设备常见异常情况处理：

### 法兰漏气

- 1.使用防爆扳手紧固漏气的法兰。
- 2.适量紧固后仍漏气，则关闭该漏气法兰的上下游阀门，加气站设备厂家，卸压至200Pa-500Pa，更换垫片，重新紧固后试压。

3.需要停气处理的，报告调度中心，按照与用户约定的停气时间，加气站，关闭储罐的供液截止阀，卸压至200Pa-500Pa，温度升至常温后，更换垫片，重新紧固后试压。

#### 低温阀门泄漏

- 1.低温阀门内漏，先用防爆扳手紧固。
- 2.若仍泄漏，更换阀内聚四氟密封垫。
- 3.若仍泄漏，更换阀门。
- 4.低温阀门外漏，先用F扳手紧固。
- 5.若仍泄漏，更换阀杆填料。

#### 电磁阀泄漏

- 1.电磁阀螺纹接口漏气，使用厂家提供密封胶封堵。
- 2.阀芯、阀体漏气，报告调度中心，联系生产厂商处理。

#### 阀门冻住

使用清洁无油的温水或热氮气解冻后，再进行操作

LNG加气站施工-山东耐捷环保-加气站由山东耐捷环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东耐捷环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为天然气具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!