

南京市35KV验电器检测 令克棒/绝缘杆检测

产品名称	南京市35KV验电器检测 令克棒/绝缘杆检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

运用不导热的成分将带电体防护或包装起来，避免身体发生触电的对策称为绝缘层。绝缘层一般可分为汽体绝缘层、液态绝缘层和液体绝缘层。

1. 绝缘层专用工具的查验

绝缘层专用工具在运用前须具体查验是不是有毁坏，并且用清理干燥纯棉毛巾擦干净。如不确定性时，运用2500V接地摇表开展测量，其合理尺寸的绝缘电阻值不少于10000M 或按段测量（电级宽2cm），接地电阻值不可低于700M 。

2. 绝缘层实际操作棒应用时常见问题

(1)应用绝缘层实际操作棒时，工作人员需戴带绝缘性的手套和穿绝缘层靴，以增强绝缘层实际操作棒的保障功效。

(2)在雨天、降雪或潮湿天气，在户外应用绝缘层棒时，应安置防水防雨的伞状罩，以使伞下一部分的绝缘层棒维持干燥。

(3)应用绝缘层棒时要预防撞击，以防破坏表层的电缆护套。

(4)绝缘层棒应储放在烘干的地区，以防返潮，一般应放到尤其的铁架子上或竖直悬架在专用型吊架上，以防形变弯折。

3. 带绝缘性的手套和绝缘层靴应用时常见问题

应用带绝缘性的手套和绝缘层靴时，应留意下列难题：

(1)带绝缘性的手套和绝缘层靴每一次运用前要开展外界查验，规定表层没有受损的、损坏或刮伤、钻破等，有沙孔漏汽的禁止使用。绝缘层靴的运用时间为鞋底抛光才行，既当鞋底露出淡黄色胶时，就无法再应用。

(2)带绝缘性的手套和绝缘层靴应用后应擦干净、晾晒，带绝缘性的手套还应撒上一些轻钙粉，维持干燥和防止粘结。

(3)带绝缘性的手套和绝缘层靴不可与原油类的植物油脂触碰，达标的与不过关的不可以混放到一起，以防应用时拿错。