

立式多级离心泵 东莞离心泵 管道离心泵厂家

产品名称	立式多级离心泵 东莞离心泵 管道离心泵厂家
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

产品详情

离心泵机械密封失效的分析

离心泵停机主要是由机械密封的失效造成的。失效的表现大都是泄漏，氟塑料离心泵，泄漏原因有以下几种：

动静环密封面的泄漏，原因主要有：端面平面度，粗糙度未达到要求，或表面有划伤；端面间有颗粒物质，造成两端面不能同样运行；安装不到位，方式不正确。

补偿环密封圈泄漏，原因主要有：压盖变形，预紧力不均匀；安装不正确；密封圈质量不符合标准；密封圈选型不对。

中开式离心泵壳：

中开式离心泵的泵壳通常铸成蜗壳形。蜗壳形流道沿流出的方向不断增大，可使其中水流的速度保持不变，以减少由于流速的变化而产生的能量损失。泵的出水口处有一段扩散形的锥形管，水流随着断面的增大，速度逐渐减小，而压力逐渐增大，东莞离心泵，水的动能转化为势能。一般在泵体顶部设有放气或加水的螺孔，立式管道离心泵，以便在水泵启动前用来抽真空或加水。

我们选择管道泵的型号时，根据泵站设计流量和所选单泵流量（Q代表流量，H代表扬程），确定不同泵型的管道泵台数，并力求满足要求。绘制灌溉(排水)区用水或排水设计流过程线，将所选管道泵不同台数运行时的泵站出流量过程线与灌排设计流量过程线进行拟合检查能否满足灌排流变化的要求。如果拟合流量过程线(即泵站出流过程线)与灌排设计流盘过程线比较接近，则表明所选泵型的台数;基本能够适应灌溉(排水)要求。在灌溉(排水)允许的范围内，可适当修订设计流量过程线，使两者吻合。

立式多级离心泵-东莞离心泵-管道离心泵厂家由深圳博耐泵业制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳博耐泵业制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为真空泵具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!