

# 验电器检测 高压操作杆检测 广州电房工具到期检测

产品名称	验电器检测 高压操作杆检测 广州电房工具到期检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

验电器检测 高压操作杆检测 广州电房工具到期检测

### 一、绝缘杆

#### 1.外观检查

杆的接头连接应紧密牢固、无松动、锈蚀和断裂等现象。

杆体应光滑，绝缘部分应无气泡、皱纹、裂纹、绝缘层脱落、严重的机械或电灼伤痕，玻璃纤维布与树脂间黏结应完好不得开胶。

握手的手持部分护套与操作杆连接应紧密、无破损，不产生相对滑动或转动。

#### 2.试验项目及周期

序号

	项目	周期
1	工频耐压试验	1年
2	直流耐压试验	2年

5) 施工完毕后清理现场，把工具擦拭干净，电源线捋好放回原处

## 二、携带型短路接地线

接地绝缘棒的外观检查：

线夹及导线的外观检查：

线夹完整、无损坏，线夹与电力设备及接地体的接触面无毛刺。

导线无裸露部分，导线外覆透明护层应均匀、无龟裂。

妥善保管

接地线的成组直流电阻试验 5年

接地绝缘棒的工频耐压试验（整杆）

3

接地绝缘棒的直流耐压试验（整杆）