

烤肉店排烟厂家 婺城区烤肉店排烟 金华宗泰暖通设备公司

产品名称	烤肉店排烟厂家 婺城区烤肉店排烟 金华宗泰暖通设备公司
公司名称	永康宗泰暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永康市经济开发区九龙南路93号
联系电话	15857999813 15857999813

产品详情

永康宗泰通风设备有限公司一直以来承接各类厨房排烟，地下室通风，车间厂房通风，车间除尘通风，白铁皮加工安装，螺旋风管加工，矩形风管加工，通风管道加工，除尘风管加工，消防排烟管道加工，以及厨房油烟管道设计与安装等。主要服务周边，包括金华，永康，东阳，丽水，义乌，台州，芜湖等周边城市。

宗泰通风设备有限公司——承接厨房排烟，地下室通风，车间厂房通风，车间除尘通风

厨房排烟的注意事项：

- 1、有些朋友太麻烦或者不想影响别人，您可以在自家的高的窗户留管道口，但有一些要注意的地方。首先，在开洞之前需要物业的认可，特别注意安全问题。
- 2、排烟管的末端是比较坚实的材料，当孔的开口部过小，损伤行人，而且遇到强北风导致油烟的回流。在延长管道后很好将管道延伸到下部套管，以防止下雨和吹风时雨水落入管道。
- 3、在正常情况下，一般是不会回流的，通过在烟道上安装一个止回阀，它可以保护抽油烟机，使烟道中的油烟不会倒入管道。但是，安装止回阀后必须定期清洁。否则，止回阀将打开，并没有什么效果，烟道止回阀需要每两年更换一次。

宗泰通风设备有限公司——承接厨房排烟，地下室通风，车间厂房通风，车间除尘通风

大家都知道现在一些工业生产会产生大量的灰尘或者浓烟，这里就需要进行通风。通风工程可以把这些气体有效的排到室外，那针对于这些企业来说我们应该怎样做沈阳通风工程呢？下面就把通风工程的制作方法写在下方：

- 1、通风工程所使用的主要材料、设备、成品半成品等均应有出厂合格证明书或质量鉴定文件。
- 2、通风工程必须按批准的设计图纸施工。
- 3、通风管道制作的尺寸应按图施工，烤肉店排烟厂家，均以内径为准，连接管应与阀体相吻合。
- 4、圆形弯管的弯曲半径和少节数及矩形弯管的弯曲半径应按《建筑安装工程施工技术操作规程》中有关规定执行。

永康宗泰通风设备有限公司一直以来承接各类厨房排烟，地下室通风，车间厂房通风，车间除尘通风，白铁皮加工安装，螺旋风管加工，矩形风管加工，通风管道加工，除尘风管加工，消防排烟管道加工，以及厨房油烟管道设计与安装等。主要服务周边，包括金华，永康，东阳，丽水，义乌，台州，芜湖等周边城市。

宗泰通风设备有限公司——承接厨房排烟，地下室通风，车间厂房通风，车间除尘通风

酒店厨房的送风系统采用的是以下几种方式：

- 1、空气处理方式用了部分回风；
- 2、采用了风机盘管；
- 3、厨房内不设送风系统，而是设了单体冷风机。使用不到一年就效率大减，使厨房温度太高。

原因：这些设备本身均有水冷式表面冷却器或直接蒸发式表面冷却器。厨房内的空气直接与冷却器接触，油雾很快就会污染和堵塞表冷器上翅片的间隙，使其风量大减，致使厨房内温度太高，效果差。

解决措施：在厨房的送新风系统中，不能用回风。只能用直流式系统。根据室外条件可以用直流空调系统，也可为直流送风系统。窗式或柜式空调器在厨房内不宜采用。

宗泰通风设备有限公司——承接厨房排烟，地下室通风，车间厂房通风，车间除尘通风

厨房用风机盘管降温失败：

厨房内设有炉灶排气系统及新风补充系统，还有风机盘管降温系统。刚投产时，效果挺好，一年之后，温度降不下来，有时达35℃以上，工作人员难以忍受。

原因：经检查了解，发现厨房内油雾、水蒸气均大，特别是煤气燃烧后的油烟附着在盘管表面，使其传热系数大大下降，冷却效果越来越差。

解决措施：将风机盘管在厨房内的回风口堵上，再用管道将餐厅的空气引作厨房风机盘管的回风，同时减少室外空气的送入量。（厨房设计时不能采用风机盘管系统）

永康宗泰通风设备有限公司一直以来承接各类厨房排烟，地下室通风，车间厂房通风，车间除尘通风，白铁皮加工安装，螺旋风管加工，矩形风管加工，通风管道加工，除尘风管加工，消防排烟管道加工，以及厨房油烟管道设计与安装等。主要服务周边，包括金华，永康，东阳，丽水，义乌，台州，烤肉店排烟施工，芜湖等周边城市。

宗泰通风设备有限公司——承接厨房排烟，地下室通风，车间厂房通风，车间除尘通风

对于每一个行业，国家都有相应的质量检查标准，对于风管加工行业也是同样的，烤肉店排烟公司，考虑到风管加工的重要性，及后期的应用，对风管加工有数十条的质检标准，小编针对重要的几点和大家一起来学习一下。

风管：采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成，用于空气流通的管道。

风道：采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成，用于空气流通的通道。

通风工程：送风、排风、除尘、气力输送以及防、排烟系统工程的统称。

空调工程：空气调节、空气净化与洁净空调系统的总称。

宗泰通风设备有限公司——承接厨房排烟，地下室通风，车间厂房通风，婺城区烤肉店排烟，车间除尘通风

风管连接：风管的法兰连接采用夹条连接，连接前先紧固四角的螺栓，然后采用扳手将C型夹条固定在法兰上，要求松紧适中，C型夹条长度以150 mm为宜，夹条与夹条间距150 mm。

风管安装：风管安装顺序为先干管后支管，根据现场情况，可以在地面上将多节风管连接起来后，再整段安装；如因场地条件限制，也可逐节安装。

风管检漏：采用漏光法检查。经检验安装质量合格的风管，在漆黑的环境用150W功率以上带保护罩的低压灯泡，在风管的一端用绳子缓慢拉向另一端，然后在风管外观察，若有光线透出应对风管进行修补或

涂胶后再查，无光线射出即为合格。

烤肉店排烟厂家-婺城区烤肉店排烟-金华宗泰暖通设备公司由永康宗泰暖通设备有限公司提供。永康宗泰暖通设备有限公司为客户提供“通风管道,通风设备,厨房排油烟,白铁通风工程,暖通工程”等业务，公司拥有“宗泰暖通”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在永康市经济开发区九龙南路93号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘先生。