

南通安全带性能检测配电房工具检测

产品名称	南通安全带性能检测配电房工具检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	100.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:3-5 类型:第三方检测机构
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

绝缘靴使用保管注意事项 () 绝缘靴应放在橱内，不准代替雨鞋使用，只限于在操作现场使用；
(2) 采用特种橡胶制成，作用是使与大地绝缘，防止跨步电压，分20kV（试验电压）和6kV两种；
(3) 非耐油的橡胶底，不可与油类物质接触，并应防止尖锐物刺伤。低压绝缘鞋若底花纹磨光，露出内部颜色时则不能作为绝缘鞋使用；
(4) 高度不小于5厘米，而且上部另加高边5厘米；
(5) 绝缘鞋有高低压两种，多为5kV，在明显处标有“绝缘”和耐压等级，作为kV以下绝缘用具，kV以上禁止使用。

绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴使用前应作哪些检查？使用前的检查：(1)检查外观应清洁，无油垢，无灰尘。表面无裂纹、断裂、毛刺、划痕、孔洞及明显变形等。(2)绝缘手套还应做充气试验，检验并确认其无泄漏现象。(3)绝缘靴底无扎伤现象，底部花纹清晰明显，无磨平迹象。(4)绝缘拉杆的连接部分应拧紧。
3、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴如何正确地使用？如何正确地保管？

整体标识应缝制在主带上，包含：标准号、产品类别、制造厂名、生产日期、伸展长度、产品技术能、可更换的零部件标识应符合相应标准的要求。
可更换的系带标识：产品名称及型号，标准号，产品类别，制造厂名、生产日期；
高压验电器主要用来检验设备对地电压在000V以上的高压电气设备。目广泛采用的有发光型、声光
高压验电器 高压验电器 型、风车式三种类型。高压验电器一般都是由检测部分(指示器部分或风车)、绝缘部分、握手部分部分组成。绝缘部分系指自指示器下部金属衔接螺丝起至罩护环止的部分，握手部分系指罩护环以下的部分。其中绝缘部分、握手部分根据电压等级的不同其长度也不相同。

绝缘棒操作时 () 在连接绝缘棒的节与节的丝扣时要离开地面，不可将杆体置于地面上进行，以防杂草、土进入丝扣中或粘缚在杆体的外表上，丝扣要轻轻拧紧，不可将丝扣未拧紧即使用；
(2)使用时要尽量减少对杆体的弯曲力，以防损坏杆体；