

建大仁科 86壳温湿度传感器

产品名称	建大仁科 86壳温湿度传感器
公司名称	山东仁科测控技术有限公司
价格	123.20/台
规格参数	品牌:建大仁科 型号:RS-WS-N01-1- 产地:山东
公司地址	山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层
联系电话	15665782201

产品详情

具体价格根据您的选型、参数、采购数量而定，期待您的来电！

本产品为标准86盒外壳，大屏液晶显示，采用美国进口工业级微处理器芯片、进口高精度温湿度传感器，确保产品优异的可靠性、高精度和互换性。标准的Modbus协议，支持二次开发。

功能特点：

10~30V 直流宽电压范围供电；

采用高精度温湿度测量单元，现场自校准，长期稳定性好漂移小；

探头内置、外置可选，设备为标准86盒挂孔，适合测量室内环境温湿度；

采用专用的 485 电路，标准 ModBus-RTU 通信协议，通信地址及波特率可设置；

探头内外置可选，广泛适用于通讯机房、仓库楼宇以及自控等需要温湿度监测的场所。

常见问题及解决办法 设备无法连接到 PLC 或电脑 可能的原因：

- (1)电脑有多个 COM 口，选择的口不正确。
- (2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为 1）。
- (3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误。
- (4)主机轮询间隔和等待应答时间太短，需要都设置在 200ms 以上。
- (5)485 总线有断开，或者 A、B 线接反。
- (6)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加 485 增强器，同时增加 120 终端电阻。
- (7)USB 转 485 驱动未安装或者损坏。
- (8)设备损坏