

接地线为什么需要做年检测试、脚扣预防性试验

产品名称	接地线为什么需要做年检测试、脚扣预防性试验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	600.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

基本器具包含电力具柜、接地线、验电器、绝缘操作杆、核相器、信号发生器、放等电力安全工具柜

检测服务项目

绝缘物质和绝缘体

序号 检测对象 序号 检测对象 序号 检测对象

1 绝缘手套 11 绝缘隔板 21 事故指示棒

2 绝缘鞋（靴） 12 绝缘绳索 22 绝缘托瓶架

3 验电器 13 绝缘吊绳（无*绳） 23 绝缘滑车

4 绝缘操作杆 14 绝缘胶垫 24 绝缘硬梯

5 携带型短路接地线 15 绝缘垫 25 绝缘软梯

6 放 16 绝缘毯（绝缘布） 26 绝缘手工工具

7 绝缘遮蔽罩 17 直线拉杆 27 绝缘安全帽

8 绝缘套管 18 耐张拉杆 28 绝缘披肩

9 绝缘电杆罩 19 绝缘拉杆 29 绝缘服（包括上衣、裤子）

10 核相仪 20 测高杆 30 绝缘斗臂车

绝缘工具服务范围:

各种绝缘工具检测

电力安全工器具检测

:验电器检测、绝缘手套检测、绝缘鞋检测、绝缘操作杆、绝缘钳子，接地线等安全绝缘工具检测。

电力具包括:防坠器，安全绳检测、密目式安全网检测、井盖防坠网检测、安全帽检测、安全带检测、脚扣检测、登高工具检测等分析测试的单位。

绝缘操作杆、验电器和测量杆:允许使用电压应与设备电压等级相符，使用时，作业人员手不得越过护环或手持部分的界限，雨天在户外操作电气设备时，应使用有防雨罩的绝缘操作杆。

使用时人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度。

要使用安监部门检验合格并在有效期内的绝缘操作杆、验电器

、测量杆、绝缘靴及绝缘手套，检查验电器是否完好，操作时带上绝缘手套穿上绝缘靴，先用验电器检查是否带电，然后根据情况操作。

(1)使用绝缘杆时禁止装接地线；(2)使用时工作人员手拿绝缘杆的握手部分，应注意手不能*过护环，同时要戴绝缘手套，穿绝缘靴（鞋）。(3)绝缘杆每年要进行一次定期试验。