

部位	检查结果	编号	检查结果
检查内容		检查内容	
1、安全阀安装是否正确		8、是否有有可靠的压力控制与调节装置或者超压报警装置	
2、资料是否齐全：铭牌、质量证明文件、安装号、校验记录及报告		9、安全阀外表有无腐蚀情况，，安全阀有无泄漏	
3、安全阀内件材质是否耐介质腐蚀		10、进口前和出口后的截断阀铅封是否完好并且处于正常开启位置	
4、安全阀在使用过程中是否发生过开启		11、为波纹管设置的泄出孔应当敞开和清洁	
5、介质是非粘性及毒性程度中毒及中度以下		12、提升装置（扳手）动作有效，并且处于适当位置	
6、安全阀外部调节机构的铅封是否完好		13、安全阀外部相关附件完整无损并且正常	
7、有无影响安全阀正常功能的因素		14、监护措施及予案	
结论			
检查人 日期		审核人 日期	

??????????????

使用单位:
延检理由及监护措施 申请单位 年月日
机动设备处
备注