

天津今朝源制冷设备 天津集装箱冷库安装设计

产品名称	天津今朝源制冷设备 天津集装箱冷库安装设计
公司名称	天津今朝源制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津自贸试验区（中心商务区）滨海华贸中心-1118
联系电话	13821359288 13821359288

产品详情

穿堂和库房的墙、地、门、顶等都不得有冰、霜、水，要及时清除

穿堂和库房的墙、地、门、顶等都不得有冰、霜、水，天津集装箱冷库安装设计，有了要及时清除；库内排管和冷风机要及时扫霜、冲霜，以提高制冷效能。冲霜时必须按规程操作，冻结间至少要做到出清一次库，冲一次霜。冷风机水盘内和库内不得有积水；要严格管理冷库门，商品出入库时，天津集装箱冷库安装价格，要随时关门，天津集装箱冷库安装厂家，库门如有损坏要及时维修，做到开启灵活、关闭严密、防止跑冷。凡接触外界空气的门，均应设空气幕，减少冷热空气对流；

风冷机组安装注意事项有哪些

机组的安装

- 1、安装于接管、接线短并易于施工和保养的位置。
- 2、地面应坚固，机组高于地面250MM以上。对于风冷机组防止灰尘挂到冷凝器上，天津集装箱冷库安装，对于水冷机组便于操作、维修和连接冷却水管和阀门。
- 3、空气流通，避免阳光直射，不受其他热源干扰。

4、为了安全，应有防止闲杂人员进入的措施或防护栏。

5、机组四周要有足够的空间，利于通风、操作、维修。

检查高低压力、吸排气温度等是否在正常运行范围。检查压缩机回霜情况，在中、低温系统中，压缩机结霜的位置好在吸气阀，如果结霜在电机盖上也是可以，但不能在汽缸盖上。对于双级压缩机来讲，结霜的位置也在吸气阀上，在低压级汽缸盖的吸气侧可以结露或结霜。结霜面积不能超过缸盖的1/3。检测压缩机的运行电流、电压等参数。检查油压（如为油泵润滑方式）应比吸气压力高0.15 ~ 0.35MPa。

天津今朝源制冷设备-天津集装箱冷库安装设计由天津今朝源制冷科技有限公司提供。天津今朝源制冷科技有限公司为客户提供“冷库,保鲜库等”等业务，公司拥有“今朝源”等品牌，专注于制冷设备等行业。 ，在天津自贸试验区（中心商务区）滨海华贸中心-1118的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：董经理。