

屋面消防水箱 格夫特不锈钢制品 屋面消防水箱供应

产品名称	屋面消防水箱 格夫特不锈钢制品 屋面消防水箱供应
公司名称	苏州格夫特不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇宅基村问渡路1号
联系电话	15050121248 15050121248

产品详情

高水箱内设有机械控制的润水器、冲水阀和泄水阀以及电极浮子开关，润水器和冲水阀的阀座分别与设置在存水箱内的三通冲水管连接，泄水阀开启，高水箱与存水箱连通；低水箱内设置杠杆式浮子开关，浮子阀芯开启，存水箱与低水箱连通；低水箱内还设有潜水泵、过滤器和排污管，潜水泵出水管口位于高水箱内，潜水泵的关闭通过高水箱内的电极浮子开关控制。采用中水箱可节约大量的可供饮用的洁净水，社会效益和经济效益显著。该中水箱能够与现有各种类型的便器配套使用。对于用水量大的旅馆、饭店、企事业单位均可安装使用。 [1]

1、给水箱焊缝，材料以下根据某公司生产的HQF冲压不锈钢板水箱技术参数编制，水箱及配件材料采用普通碳素钢板及型钢制作，E43XX型焊条焊接，其质量应分别符合现行标准《碳素结构钢》和《碳钢焊条》的规定。箱顶、箱壁、箱底的钢板拼接均采用对接焊接（顶板为I型焊缝，底板及侧壁为V型焊缝），屋面消防水箱定制，其他焊接为贴角焊缝，焊缝之间不允许有十字交叉现象，且不得与加强肋重合。2、满水实验水箱制作完毕后，屋面消防水箱，将水箱完全充满水，经2~3小时后，用重0.5~1.5千克的锤铅沿焊缝两侧约150毫米的地方轻敲，屋面消防水箱供应，不漏水为合格。若发现有漏水的地方，屋面消防水箱安装，须重新焊接，再进行实验。 [1]溢流管：水箱溢流管可从侧壁或底部接出，其管径按排泄水箱入流量确定，并宜比进水管大1—2号。溢流管上不得安装阀门。溢流管不得与排水系统直接连接，必须采用间接排水，溢流管上应有防止尘土、昆虫、蚊蝇等进入的措施，如设置水封、滤网等。（泄水管：水箱泄水管应自底部低处接出。泄水管图2—2n消防和生活台用水箱上装有闸阀(不应装截让阀)，可与溢流管相接，但不得与排水系统直接连接。泄水管管径在无特殊要求下，管径一般采用DN50。屋面消防水箱-格夫特不锈钢制品-屋面消防水箱供应由苏州格夫特不锈钢制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州格夫特不锈钢制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!