

空调风盘价格 新疆空调风盘 万冠空调

产品名称	空调风盘价格 新疆空调风盘 万冠空调
公司名称	德州万冠空调设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇闫庄腾祥大街
联系电话	18553417801 18553417801

产品详情

风机盘管在空调系统中的重要性不用说，也是非常高的，当我们在安装空调系统的时候，其中一个重要的安装就是风机盘管的安装，那么今天我们就一起来看一下风机盘管在安装的技术要求。

1.风机盘管装置前应查看应间断机组的外观查看、三速工作和水压实验。

2.管道与风机盘管联接时宜采用软管联接。

3.风机盘管的供回水阀门、过滤器应接近盘管装置，且全部在凝水盘的上方。

4.风机盘管吊装时，吊装应坚固、方位正确，新疆空调风盘，并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口，吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动查看门，空调风盘价格，便于机组和修理。

5.风机盘管与供回水管道联接操作时应采用工具，避免盘管接口，凝水盘与凝聚水管联接处应采用200mm长的塑料软管并用管夹夹紧。

6.风机盘管应在管道冲刷后再与之联接，以避免盘管堵塞；假定装置有过滤器应在体系调试工作后间断拆洗才干托付。

7.风机盘管机组装置前应间断单机三速试工作及水压实验，实验压力为体系工作压力的1.5倍，不漏为合格。

8.风机盘管的进出水阀门应尽或许接近凝水盘装置，避免阀杆的滴水漏入房间。风管、回风箱及风口与风机盘管机组联接处应严密、坚固。

想了解更多资讯，请持续关注本公司。

风机盘管安装中应注意的问题

1、处理风机盘管机组应小心轻放，空调风盘生产厂家，不可手持叶轮，蜗壳处理风机盘管机组，以避免叶轮变形。进排气管不能作为装卸手柄使用。

2、吊装时，风机盘管应水平安装，确保凝结水的顺利排出，应保持进水口和出水口，螺纹应与原料皮带连接，以保证密封。为防止风机盘管水接头发生损伤，应使用软管接头。

3、风机盘管机组安装时，进出水管应装有调节水量的阀，电动阀也可装有恒温器，控制电器的连接方式应严格按照风机盘管机组要求。电气接线图。

4、风机盘管与风机盘管连接的空气管和水管的重量不能由风机盘管本身承担。

5、在电源运行前，空调风盘定做，必须对风机盘管进行清洗，确保风机、水管和管道内无异物。

6、当水通过时，必须打开风机盘管的排气阀，并排出管道内的空气。当水流出时，排气阀应该关闭。

7、风机盘管机组使用冷水温度不小于5度，热水温度不小于80度，要求清水，尽量使用软水。

8、定期根据现场情况清洁中央空调风机盘管过滤器和表面冷却器。

9、风机盘管停机时，必须注意冬季防冻，防止管道开裂。

盘管担负着将冷热水的冷热量传递给通过风机盘管的空气的重要使命。为了保证传热，要求盘管的表面必须尽量保持光洁。但是，由于风机盘管一般配备的均为粗效过滤器，孔眼比较大，在刚开始使用时，难免有粉尘穿过过滤器而附着在盘管的管道或肋片表面。如果不及时清洁，就会使盘管中冷热水与盘管外流过的空气之间的热交换量减少，使盘管的换热效能不能充分发挥出来。如果附着的粉尘很多，甚至

将肋片间的部分空气通道都堵塞的话，则同时还会减少风机盘管的送风量，使其空调性能进一步降低。

清洁方式可参照空气过滤器的清洁方式进行，但清洁周期可以长一些，一般一年清洁一次。如果是季节性使用的空调，则在空调使用季节结束后清洁一次。不到万不得已，不采用整体从安装部位拆卸下来清洁的方式，以减少清洁工作量和拆装供职造成的影响。

风机盘管使用一段时间后，翅片与叶轮上会积有尘土与病菌，当尘土达到一定厚度时，翅片散热效果将会受到影响，从而导致房间温度达不到要求，另外长期不清洗的风机盘管会滋生多种病菌，这些病菌会引起人体呼吸道上的疾病，所以建议风机盘管应定期清洗。

空调风盘价格-新疆空调风盘-万冠空调由德州万冠空调设备有限公司提供。德州万冠空调设备有限公司为客户提供“表冷器,暖风机,空气加热器,风幕机,风机盘管,空调机组,”等业务，公司拥有“万冠”等品牌，专注于换热、制冷空调设备等行业。，在山东省德州市武城县鲁权屯镇闫庄腾祥大街的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。