

漯河松下plc Panasonic输出点没反应维修运行灯run不亮

产品名称	漯河松下plc Panasonic输出点没反应维修运行灯run不亮
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

位置控制

误差过大

位置控制误差量大于设定容许值时动作

ALM Servo

Off

位置检出

器异常

位置检出器产生脉波讯号异常时动作

校正异常 执行电气校正时校正值超越容许值时动作 ALM Servo

紧急停止 紧急按钮按下时动作 WARN Servo

反向极限

异常

逆向极限开关被按下时动作

WARN Servo

On

正向极限

正向极限开关被按下时动作

驱动器接线

3.2.1 MOTEC 驱动器接口定义

MOTEC 伺服驱动器的接口，由于驱动器能接多种反馈的传感器，而这多种反馈的驱动器除了编码器接口不同之外，其他接口完全一致。

主要接口包括：

CN1：驱动器电源接口；

CN2：电机动力电缆接口；

CN3：电机编码器接口(包括增量式编码器、4线制编码器、旋转变压器接口)；

CN4：I/O接口；

CN5：通讯接口；

CN6：通讯接口(CN5和CN6的内部电路为并联，用于多台联网时使用)；

CN7：再生放电和STO接口；

USB：USB

驱动器电源接通时，显示器会先持续显示监控显示符号约一秒钟。然后才进入监控显示

模式。

(2) 在监控模式下若按下UP 或DOWN 键可切换监控参数。此时监控显示符号会持续显示约

一秒钟。

(3) 在监控模式下若按下MODE 键可进入参数模式。按下SHIFT 键时可切换群组码。UP /

DOWN 键可变更后二字符参数码。

(4) 在参数模式下按下SET 键，系统立即进入设定模式。显示器同时会显示此参数对应的设

定值。此时可利用UP / DOWN 键修改参数值或按下MODE 键脱离设定模式并回到参数

(5) 在设定模式下可按下SHIFT 键使闪烁字符左移，再利用UP / DOWN 快速修正较高的设

定字符值。

(6) 设定值修正完毕后按下SET 键，即可进行参数储存或执行命令。

(7) 完成参数设定后显示器会显示结束代码「-END-」，并自动回复到监控模式。