

# 建大仁科 王子壳液晶温湿度变送器

产品名称	建大仁科 王子壳液晶温湿度变送器
公司名称	山东仁科测控技术有限公司
价格	191.40/台
规格参数	品牌:建大仁科 型号:RS-WS-N01-2C 产地:山东
公司地址	山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层
联系电话	15665782201

## 产品详情

王字壳液晶温湿度变送器带有液晶显示，实时显示温湿度，RS485信号输出，通信距离更大可达2000米（实测），探头内外置可选。

### 产品概述：

该产品为壁挂高防护等级外壳，防护等级 IP65，防雨雪且透气性好。电路采用美国进口工业级微处理器芯片、进口高精度温度传感器，确保产品优异的可靠性、高精度和互换性。本产品采用颗粒烧结探头护套，探头与壳体直接相连外观美观大方。输出信号类型分为 RS485，远达可通信 2000 米，标准的 modbus 协议，支持二次开发。

### 功能特点：

采用瑞士进口的测量单元，测量准确。采用专用的 485 电路，通信稳定。10~30V 宽电压范围供电，规格齐全，安装方便。

### 接线说明：

电源及 485 信号 宽电压电源输入 10~30V 均可。485 信号线接线时注意 A\B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

### 常见问题及解决办法 设备无法连接到 PLC 或电脑 可能的原因：

- (1)电脑有多个 COM 口，选择的口不正确
- (2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为 1）.
- (3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误. (4)485 总线有断开，或者 A、B 线接反
- (5)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加 485 增强器，同时增加 120 终端电阻。 (6)USB 转 485 驱动未安装或者损坏 (7)设备损坏。