

# 惠州整形医院装修 惠州整形医院设计装修 医学美容医院设计公司

产品名称	惠州整形医院装修 惠州整形医院设计装修 医学美容医院设计公司
公司名称	深圳市酷思医美医院环境设计装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	全国所有城市均可提供服务
联系电话	18718568128

## 产品详情

惠州整形医院装修 惠州整形医院设计装修 医学美容医院设计公司

整形医院装修设计走露包括手术室的准备区、住院区和手术区三大区域。根据规模大小、按比例合理分配。装修设计应满足使用功能的要求；也为专业美导师和客户提供了一个良好的美容医疗的环境。

### 整形美容医院装修设计的内部构造要求

整形美容中心墙面设计：整形美容医院的墙面和天花板采用需隔音、坚实、光滑、无气隙、防水、防潮、易清洁及不同的墙面与墙面相交处的阴(阳)角，应做成小圆角构造( $R>50$ mm)；以避免积尘，方便清扫。

门装修设计：门应密封，无门槛，净宽不小于1.4m，便于手术车推进。应避免使用易摆动的弹簧门，以助气流，有防尘保温。窗玻璃以景色为宜。

### 手术室走廊设计

清净手术室的净高宜为2.5-3m，走廊宽度应不少于2.5m便于平车运转及避免来往人员碰撞。

地面材料的铺选：地面应采用坚硬、光滑易刷洗的材料建造，地面应稍倾斜向一角，低处设排水沟，利于排出污物；脚感舒适；花纹款式多样，安装及更换简便。

### 电源：

应有双相供电设施，以保证手术运转。各手术间应有足够的电插座，以备各种仪器设备的供电，避免插座受电线路影响。电源线路应敷设在墙内，由尖破引起火灾管槽壁面都应设在墙内。

整形美容照明设施的装修：普通照明灯应安装在墙壁或吊顶。手术照明灯应安装在无影灯，并需使用模拟太阳光的每天日照过程，光线颜色会不断变换。

### 水源和防火设施：

便于手术清洗。走廊及辅助间应装置灭火器，保证安全。冷热水及高压蒸气应有充分保证。

通风过滤除菌装置：手术间应建立完善的通风过滤除菌装置，使空气净化。其通风方式有湍流式、层流式、垂直式，酌情选用。

