

光电车间净化工程设计方案-万级光电净化车间-徐州吉帆净化

产品名称	光电车间净化工程设计方案-万级光电净化车间-徐州吉帆净化
公司名称	徐州吉帆净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	徐州市鼓楼区好得家物资商城K区号楼1222
联系电话	15062126101

产品详情

设计标准

业主提供的图纸和技术文件以及现场检查材料。

GB50073-2013《洁净车间设计规范》

“金属表面岩棉，弹头岩棉夹芯板” JC / T869-2000

《建筑物消防设计规范》 GB50016-2010

“清洁工厂建筑施工” 08J907

《电子行业清洁车间设计规范》 GB50472-2008

GB50591-2010《洁净车间建设验收规范》

净化车间系统技术参数

通风时间：18次以上

室内正压：清洁区域与相邻清洁区域之间的压力为10 Pa或更高，清洁区域与非清洁区域之间的压力为15 Pa或更高

温度：22 ± 2 ° C

湿度：65% ± 5%RH，电气车间的湿度略高，避免静电

噪音： 65dB (A)

补充新鲜空气：占总空气供应量的10%-30%

照度：300LX