



内的粉尘应设置疏散逃生方向并设置安全通道应畅通，不得堆放包括易燃易爆物品在内的任何物品。厂房竖向防火分区横向防火分区

#### (五) 防火间距

1、厂房建筑物与民用建筑之间的防火间距，建筑物与教育、医院、商业等重要公共建筑之间的防火间距

2、GB50016：乙类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于50m。

备注：重要公共建筑：人员密集、发生火灾后伤亡大、影响大的公共建筑。

3、粉尘爆炸危险场所厂房内不得设会议室、办公室、危险化学品仓库。

4、GB50016：厂房内严禁设置员工宿舍。

应设置二级旱雾喷淋系统，耐火极限不低于5.0h的不燃烧体防爆墙隔并单独设置的安全出口。