

## 奥克莱FM小密系列蓄电池6-FM-9

产品名称	奥克莱FM小密系列蓄电池6-FM-9
公司名称	青岛宏达祥业科技有限公司
价格	90.00/只
规格参数	品牌：:奥克莱蓄电池 型号：:6-FM-9 参数：:12V9AH
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳路380号国号金融保险中心4号楼-512
联系电话	15066866351

## 产品详情

一.巡视及日常维护1.控制系统：检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。2.空气过滤器：检查空气过滤器，如需更换则更换空气过滤器。3.加湿器：4.检查蒸汽加湿器是否结垢，如结垢需拆下加湿器进行清洗或更换；5.拆下蒸汽加湿器，检查三相加湿电极是否接触紧密，是否有破损，保证加湿时的电路安全；6.运用维修模式检查上水是否通畅且速度平衡；7.运用维修模式检查排水是否通畅；8.运用维修模式检查三相加湿电流是否平衡且在正常工作范围内；9.检查蒸汽输出口是否紧密、漏汽；10.检查蒸汽输出量是否能够保证机房湿度。11.外部冷凝器和干冷器（如果安装）：12.检查冷凝器是否清洁，如需清洁需用的清洗工具清洗室外冷凝器；（春、秋季各清洗一次室外机）13.风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常；14.检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固；15.检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器；16.调速器（如果安装）：检查调速器的工作状态，控制是否灵敏。17.蒸发器：检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。18.室内风机：检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，并且轴承是否发热，检查耗电量。对于由皮带传动的机组，检查传动皮带，用手指拉紧时，是否可延长2cm。19.电加热器：检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。电加热器的过热保护是否灵敏。