

工地配电箱 中环 淮北配电箱

产品名称	工地配电箱 中环 淮北配电箱
公司名称	合肥中环电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县双凤经济开发区凤麟路六号
联系电话	18326689888 18326689888

产品详情

各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定，开关电器应标明用途，低压配电箱，箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏，并有防雨防砸措施。配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作，做到通风、散热、防雨、防火；箱内各种电器，应安装在金属或其他绝缘板上(非木质板)，并紧固于箱内。金属底板应与箱体作电气连接；箱的箱体金属板、框架、所有活动门、做隔离二层板、带电导体的金属板、装有36V以上电器的门，盖板等导电部件必须用铜编制涮锡带与箱体上的接地端子进行可靠连接，。

配电箱盖应完好无损，操作完毕后及时将盖子盖上。在更换空气断路器时，要综合考虑配电箱的额定电流、负载的额定电流等，工地配电箱，且更换的空气断路器仍要以向上操作为合闸的原则安装。配电箱各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐，安装牢固，操作方便；柜(箱)应内无积尘、积水和杂物。柜(箱)以外不得有裸带电体外露；必须装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件，必须有可靠的屏护。新增负载时，需考虑新增电流是否超出控制该回路空气断路器的额定电流。超出时需更换成相应容量的空气断路器。更换空气断路器前要断电，更换后要固定牢固。

配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作，做到通风、散热、防雨、防火；箱内各种电器，淮北配电箱，应安装在金属或其他绝缘板上(非木质板)，并紧固于箱内。金属底板应与箱体作电气连接；高压配电室应为一、二级耐火等级建筑。低压配电室的耐火等级不应低

于三级。配电室的窗应有防水、防雨雪、防小动物进入的措施。高、低压配电装置同在一室时，它们之间的距离应不小于1米。配电箱内电器选择不当引起的故障：由于在制造时对交流接触器容量选择不很恰当，对不同出线回路安装同容量的交流接触器，且未考虑到三相负荷的不平衡情况，。

工地配电箱-中环(在线咨询)-淮北配电箱由合肥中环电力设备有限公司提供。合肥中环电力设备有限公司是从事“ 高压柜,变压器,开关设备,开关柜,分支箱,配电箱 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：闫经理。