

# 天津不锈钢直饮机销售 天津不锈钢直饮机 水宝宝智能科技有限公司

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 天津不锈钢直饮机销售 天津不锈钢直饮机 水宝宝智能科技有限公司 |
| 公司名称 | 水宝宝（天津）智能科技有限公司                 |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 天津市滨海一中关村科技园华塘睿城5区5号楼三层318      |
| 联系电话 | 17695671855 17695671855         |

## 产品详情

直饮水设备如何能够安全运行?

直饮水设备如何能够安全运行？

- 1、设计一套有针对性、可靠、安全的工艺解决方案，确保产水符合需求标准。
- 2、按照纯化水设备安装步骤，规范的安装调试。
- 3、有效执行直饮水设备厂家提供的保养方案。
- 4、定期对SDI指数进行检测。如果SDI过高，天津不锈钢直饮机，就是导致膜寿命减短。
- 5、控制回收率以及回收率过高，浓度过高形成污垢，另一点就是流速太低，水中悬浮物被析出。
- 6、关注膜组件的压差问题，天津不锈钢直饮机销售，被污染后就应该立即查找原因。
- 7、注意产水量和脱盐率的变化，天津不锈钢直饮机报价，通常与压差变化同时出现。

社区直饮水设备运行应该注意什么？

社区直饮水设备运行应该注意什么？

社区直饮水设备运行条件

社区直饮水生产设备技术是利用RO膜分离工艺，膜元件的脱盐率可以达到99%以上。反渗透膜是易受水的PH值、余氯、水的温度，因此在水质上运行的反渗透膜的影响。

社区直饮水设备运行前的准备工作

作为社区直饮水设备厂高压设备的操作运行前为保护设备和仪器仪表和安全方面的原因，反渗透应该按照操作程序确认并调整好阀门打开，如下：

- 1、开放的安全过滤器进水阀门，打开高压泵进口阀。
- 2、打开高压泵水阀门圈。
- 3、打开反渗透进水阀圈。
- 4、浓度水管针阀旋转的三倍半。
- 5、完全打开出口阀门，水的生产和浓水出口阀。

社区直饮水设备有几种清洗方法？1、低压冲洗。定期对设备进行低压力、大流量、低pH值的冲洗有利于剥除附着在膜表面上的污垢，维持膜性能，天津不锈钢直饮机供应，或当社区直饮水设备进水SDI突然升高超过5.5以上时，应进行低压冲洗，待SDI值调至合格后再开机。2、停运保护。由于生产的波动，社区直饮水设备不可避免地要经常停运，短期或长期停用时必须采取保护措施，不适当地处理会导致膜性能下降且不可恢复。3、化学清洗反渗透膜。在正常运行条件下，社区直饮水膜也可能被无机物垢、胶体、微生物、金属氧化物等污染，这些物质沉积在膜表面上会引起净水设备社区直饮水装置出力下降或脱盐率下降、而压差升高，甚至对膜造成不可恢复的损伤，因此，为了恢复良好的透水和除盐性能，需要对膜进行化学清洗。

天津不锈钢直饮机销售-天津不锈钢直饮机-水宝宝智能科技有限公司由水宝宝（天津）智能科技有限公司提供。水宝宝（天津）智能科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！