

# 电线电缆电阻检测 电线电缆横截面积检测

产品名称	电线电缆电阻检测 电线电缆横截面积检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/广分检测
规格参数	GFQT:电线电缆电阻检测 周期:7-10 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

电线电缆的电气性能占了很大一部分，其好坏直接影响到电缆的使用。主要分为直流电阻检测、电压实验和绝缘电阻检测。

### 1、直流电阻检测

直流电阻检测是根据电阻定律进行测试，即 $R = \rho L/S$ ，其中  $\rho$  为电阻率，L为导体的长度，S为导体截面积。

测试方法：测量直流电阻采用单臂直流电桥或双臂直流电桥。测量范围：双臂电桥测1 及以下，单臂或双臂电桥测1 ~ 99.9 ，单臂电桥测100 以下。

20 标准直流电阻的换算： $R_{20} = 1000R_x / [1 + \alpha(t - 20)] L$ ，其中 $R_{20}$ 为20 /km的直流电阻， $R_x$ 为实测值， $\alpha$  为电阻温度系数，L为试样的测量长度。在进行电阻测试时需要注意以下事项：测试环境的温度变化不大于 $\pm 1$  ，测试环境温度时温度计离地面至少1m，且离试样不\*过1m，测量时电流密度的适当选择，一般铝芯不大于0.\*\*/mm<sup>2</sup>，铜芯不大于1A/mm<sup>2</sup>。

### 2、电压实验

电线电缆的的绝缘强度取决于其绝缘结构与绝缘材料承受电场作用而不发生击穿破坏的能力。为保证电线电缆的安全工作，一般要进行电压实验。电压实验：在特定条件下对产品施加一定的电压，在一定测试时间是否发生电击穿为判断试样是否符合标准。实验时的电压和时间，可根据不同的产品进行选择。在做电压实验时，需要注意的是，实验区有金属接地护栏，有完整的应急防护措施，试验区内有接地\*，接地电阻应小于4 。

### 3、绝缘电阻检测

绝缘电阻是电线电缆产品绝缘特性的重要指标，它反应了产品承受电击穿或热击穿的能力，同时也反应

了绝缘材料在工作状态下的耐损耗的能力。我们常说的绝缘电阻是指绝缘上所施加的直流电压U与泄漏电流I<sub>g</sub>的比值，即 $R_i=U/I_g$ ，比较常用的测试方法主要有：直流比较法和电压电流法。在试验中可选择ZC-90型绝缘电阻测试仪等试验设备，其试样有效长度、试验环境和试验电压应按相关标准执行。较终试验结果的计算： $R_L=R_X \cdot L$ ，其中 $R_L$ 为每千米长度绝缘电阻， $R_X$ 为试样绝缘电阻，L为试样有效测量长度。

## 电线电缆机械性能检测

电线电缆根据生产、运输和使用的要求，应具有一定的机械性能，主要有机械强度试验、弯曲性能试验、扭曲性能试验和卷绕性能试验。

### 1、机械强度试验

电缆抵抗外力的作用而不被破坏的能力叫作机械强度。机械强度要求主要是抗拉强度和伸长率。具体的检测方法根据抗拉强度公式： $\sigma = F_m/S$ 和断裂伸长率公式： $\epsilon = (L_1-L_0)/L_0 \times 100\%$ 。电缆常做机械强度试验有：铜丝、铝丝的强度与伸率，绝缘、护套材料老化前后的强度与伸率。

### 2、弯曲性能试验

电线电缆在生产和使用过程中受到的弯曲应力，将直接影响到产品的质量和寿命。弯曲性能的好坏，取决于产品的弯曲次数，即材料试样在弯曲试验机上连续、均匀、反复弯曲，直到折断的总次数。

### 3、扭曲性能试验

扭转试验是确定金属线材在扭转作用下的塑性变形和判断金属组织是否均匀和有缺陷的重要手段。扭曲试验可根据断裂前的扭转次数来判断线材是否满足使用要求。

### 4、卷绕性能实验

电线电缆产品标准中规定金属线材应具有良好的卷绕性能。卷绕试验方法就是将试件围绕规定直径的试棒卷绕规定的圈数，观察其表面的变化。