

不锈钢消防水箱大小容积

产品名称	不锈钢消防水箱大小容积
公司名称	盐城普诺尔环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:盐城普诺尔 材质:不锈钢 产地:盐城
公司地址	建湖县近湖街道上海南路99号
联系电话	15365791119

产品详情

不锈钢消防水箱在实际生活中已经应用非常广泛了，学校、住宅、工业建筑、医疗及化工等行业都有应用，消防水箱大家都知道，是为建筑内部消防系统提供充足水量以及水压的重要设施，不锈钢消防水箱作为应急供水的储水设备，消防系统是每个单位小区必不可少的，很多朋友都不知道按规范要求消防水箱是要做多大容积的，所以普诺尔现在为大家分析一下这个问题。

不锈钢消防水箱大小容积如何确定?是否有相关规范?

其实在《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中，对不同情况下的高位消防水箱容积做了明确的规定，是按照建筑物的类别，对高位消防水箱的容积做出了不同的规定，具体的数据如下：

1高度高于21m的多层住宅：大于在6立方米;

2高层住宅所需容积要在12立方米以上;

3多层高层公共建筑：大于18立方米;

4高度大于100米高层建筑：大于36立方;

5高度大于150米的高层建筑：大于100立方米;

6工业建筑中室内消防所需水流量在每秒25升以上的，需要设置容积大于18立方米的高位消防水箱;

同样是工业建筑中室内消防所需流量在25升每秒以下的(包括25升每秒)，需要大于12立方米的消防水箱，商业建筑总面积大于一万平方米小于三万平方米的，需要设置容量超过36立方米的水箱;而总建筑面积超过三万平方米的商业建筑所需高位消防水箱的容积要超过50立方米。

以上这些就是在消防给水规范中对不锈钢消防水箱大小容积的规定了，虽然这些容积大小小编看的也有点晕，希望每一位客户在采购消防水箱之前，了解相关规范大小才能够正确选购。