

天津数字化手术室工程公司 天津数字化手术室工程 博瑞康

产品名称	天津数字化手术室工程公司 天津数字化手术室工程 博瑞康
公司名称	博瑞康环境科技（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区光明道华德广场B座708、709室
联系电话	17701359777 18322468351

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：博瑞康环境科技（天津）有限公司

无尘净化车间对管道和设备外观的严格处理方法

无尘净化车间对管道和设备外观的严格处理方法

净化车间应严格处理管道和设备的外部，如除锈、除尘、去油脂、去焊渣等。方可进行防腐涂料的施工。防腐涂料的施工方法有刷涂、喷涂、浸涂、浇注等。

施工中常用两种方法，刷涂和空气喷涂。施工时，应根据要求确定涂刷层数和每层涂层的厚度。防腐涂料施涂前应搅拌均匀，然后根据涂刷或喷涂方法的要求，选择相应的体积稀释至合适的稠度，调整后及时使用。

无论采用哪种施工方法，都要求被涂物表面清洁、枯燥，避免在低温潮湿环境下工作，涂膜应附着牢固、均匀，颜色普通，无脱皮、气泡等缺陷，无漏涂现象。

净化工程之关注洁净室的维护

净化工程之一关注洁净室的维护

每日巡视并记录操作，特别是水泵、压缩机、电机和水系统的压力和温度。每天记录手术室的温度和湿度，与走廊内的压差、电压、电流、电量等有关。

每月清洁机房，机组应干净整洁，无灰尘。每月清洗一次新的出风口过滤器，清理杂物，每周对出风口进行一次消毒清洁。每月检查气阀方位是否变化或松动，如果是，及时调整拧紧。

每月清洗或更换一次过滤器，清洗2-3次后更换新的。机组内壁的灰尘应清洗干净，用消毒剂清洗消毒。过滤器一般半年后使用，更换新的。每季度给风扇轴承加一次油，调整风扇皮带张力，拧紧螺丝，防止机房心脏配电箱、控制箱松动，每半年清理一次灰尘，及时更换烧蚀的开关、接触器，防鼠虫咬电缆。

在夏季到来之前，天津数字化手术室工程公司，风冷水循环机组必须关闭热水供回水阀门，洁净手术室安装工程，打开室外空调机组供回水阀门，检查循环水泵和备用水泵试运行。严禁在室外机工作状态下停止循环水泵，以免压缩机和交换器被冻坏。

在冬季到来之前，风冷水循环机组必须做好防冻工作，室外机管道中的水必须清洗干净，天津数字化手术室工程安装，春天可以拆卸和组装阀门。检查水管各阀门的开启和关闭状态。室外机的管道阀门必须关闭，热水供回水阀门必须打开。

洁净厂房装修冷水管道的保温处理方法？

洁净厂房冷水管道的保温洁净厂房冷水管道的保温应在水系统安装和试验达到标准要求，天津数字化手术室工程，防腐处理完成后进行。冷水管道的保温施工包括绑扎、张贴、喷涂和现场发泡等。保温结构可由保温层、防潮层和维护层组成。

管道保温工程中内层保温层的施工方法很多，以保持中温稳定器的主要作用，包括硬管壳数据绑定法、半硬管壳数据绑定法、软毡与板绑定法、板粘贴法、管套粘贴法等。

如果室内风管选用疏松柔软的材料，应在保温层外设置一层养护层，养护层的作用是对保温层和防潮层进行养护。保温工程中常用的维修层数据包括用于钣金加工的维修壳、石棉石膏维修壳和玻璃布外刷维修壳等。防潮层应铺设在保温层温度较高的一侧，即应铺设在保温层外，为结构层，避免水汽迁移。

天津数字化手术室工程公司-天津数字化手术室工程-博瑞康由博瑞康环境科技（天津）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。博瑞康环境科技（天津）有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!