

拖缆槽 青岛辰华机械 焊接拖缆槽

产品名称	拖缆槽 青岛辰华机械 焊接拖缆槽
公司名称	青岛辰华机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区湘潭路55号
联系电话	13905323713 13905323713

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青岛辰华机械设备有限公司

使用方便，电缆直接放在地上来回摆动。 购买注意事项 型钢拼接而成的车架载重能力较低，因此对于超大载重量的平车在选型时应注意车架的结构，避免因超重而造成危险。

车架比拖揽既提高了产品外观质量，又改进了产品内在质量。 老式小车供电拖揽 新式小车供电拖链
4、公司双梁桥式起重机，起升电机功率超过26kw，拖缆槽，则对应起升机构采用河...

2.4电缆沟（隧道）混凝土浇筑及养护工艺标准（1）混凝土的强度等级不应低于C25。

（2）根据施工缝的设置要求，进行两次浇筑，浇筑时应振捣密实。

（3）混凝土浇筑后采取适当的养护措施，压制拖缆槽，保证本体混凝土强度正常增长。

（4）若处于严寒或寒冷地区，混凝土应满足相关抗冻要求。

（5）电缆隧道混凝土结构的抗渗等级应不小于S6。

（6）电缆沟侧墙在盖板的搁置位置宜采取适当的保护支口措施，焊接拖缆槽，保证盖板搁置位置下的混凝土在盖板安装及正常使用中不开裂、不破损。电缆沟止口的允许标高偏差 5mm。

2. 电缆沟（隧道）本体工程2.1垫层 工艺标准（1）应确保垫层下的地基稳定且已夯实、平整。

(2) 垫层材料宜采用混凝土；若采用其他材料，应根据工程实际情况合理选取并满足强度及工艺的相关要求。

(3) 若有地下水应采取适当的处理措施，在垫层混凝土浇筑时应保证无水施工。

(4) 垫层混凝土应密实，上表面应平整。

(5) 垫层混凝土的强度等级不应低于C10（小编提醒：新规程不低于C15）。

拖缆槽-青岛辰华机械-焊接拖缆槽由青岛辰华机械设备有限公司提供。青岛辰华机械设备有限公司是从事“系船柱,拖缆槽,护轮坎,香炉,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：袁喜传。