

厨房灭火设备 厨房自动灭火装置 厨房设备自动灭火系统

产品名称	厨房灭火设备 厨房自动灭火装置 厨房设备自动灭火系统
公司名称	沧州圣维消防设备有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	
公司地址	河北省沧州市南皮县刘八里乡刘秀才村
联系电话	13393276528

产品详情

沧州圣维消防设备有限公司是生产厨房设备自动灭火系统的生产厂家，环保型灭火药剂无毒、无味、无污染专为厨房油锅研制的专用灭火剂。

许多小伙伴只知道在哪些地方安装厨房消防设备，你对厨房消防设备的安装条件和方法了解多少？

1.厨房灭火设备应安装于防护单元附近，应避免油烟熏蒸及热源烘烤，且固定可靠；

2.厨房灭火设备安装完毕后，打开厨房灭火设备前门，检查箱体内的连接管、三通、管道和喷嘴等是否有损坏或者松动；

3.管道的安装应符合：

1)、管道采用螺纹连接时，宜采用机械切割，边缘应打磨；螺纹不得有缺纹等现象；螺纹连接的密封材料应均匀附着在管道的螺纹部分，拧紧螺纹时，不得将填料挤入管道内；

2)、拉索管套在切割后应进行钝化处理；

3)、管道连接前应检查内腔，确保无异物；、管道应牢固固定，支、吊架的距离不应大于2.5m。

4.喷嘴的安装时，应按设计要求核对型号、规格、安装位置和喷嘴孔方位，并应防止密封填料等杂物进入喷嘴内部。

5.感温器的安装应符合：

1)、感温器应便于检查和清洗，且与保护对象之间不应有遮挡物；

2)、金属链与感温连接机构应可靠连接；

3)、安装在烹饪设备上的感温器，应固定在排烟罩上；安装在排烟管道内的感温器，宜固定在排烟管道壁或排烟管道外墙上，感温器的热感应部位应伸入排烟管道内。

6.手动操作厨房灭火设备的安装应符合：

1)、手动操作装置应安装在出口通道上明显和便于操作的部位，其中心位置距地面的高度应宜于人操作，并应牢固固定；

2)、手动操作装置前不允许有任何障碍物，避免紧急启动时延误首要操作时