

蔡甸区绝缘手套、绝缘鞋预防性检测

产品名称	蔡甸区绝缘手套、绝缘鞋预防性检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:绝缘工具 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

绝缘手套靴耐压试验方法：对绝缘靴、绝缘手套进行交流耐压试验需用到绝缘手套|绝缘靴耐压试验装置，试验示意图如下：a——绝缘手套耐压试验装置；b——绝缘靴耐压试验装置耐压测试应在特制的水箱内进行。试验时，绝缘靴手套耐压测试仪的水箱内装满水，水箱对地绝缘。若水箱为金属材料制品，地线可接至水箱壁，并串联一交流毫安表接地。将绝缘手套、绝缘靴内盛上水，置于水箱内。

绝缘手套靴耐压试验标准：

绝缘罩、绝缘手套、绝缘靴内外水面应**这些绝缘工具端部一定距离。如绝缘手套内外水面不能**手套口以下5cm，绝缘靴内外水面不能**绝缘靴端面部以下5cm，而且要求露出水面的部分保持干燥清洁，防止加压时内外水面沿端部产生沿面放电。耐压试验时，如绝缘罩、绝缘手套、绝缘靴被击穿，电流异常摆动或泄漏电流*过表1所示标准，即高压绝缘手套泄漏电流*过9mA，低压绝缘手套泄漏电流*过2.5mA。高压橡胶绝缘靴泄漏电流*过7.5mA。应视为不合格，禁止再用作绝缘安全工具。绝缘罩耐压时间5min。试验周期每年一次，而绝缘手套、绝缘靴耐压时间为1min，试验周期为每6个月一次。