

宜昌市手握式接地线检验 接地线预防性试验

产品名称	宜昌市手握式接地线检验 接地线预防性试验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	手握式接地线:接地线预防性试验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

手握式接地线厂家的产品安装有关规定:

(1) 手握式接地线厂家的产品接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须

除锈并去掉焊接处残留的焊药。

(2) 垂直接手握式接地线厂家的产品地体的间距不应小于其长度的3~5倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。

(3) 除环形手握式接地线厂家的产品接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m以外。距建筑物出入口或人行道也应大于3m,如小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50—90mm厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置2m。

(4) 手握式接地线厂家的产品接地体敷设完毕,基坑回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等。

(5) 外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。

(6) 手握式接地线厂家的产品接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡。自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。