

镇江科能电力 FCL系列自动反冲洗装置 广西冲洗装置

产品名称	镇江科能电力 FCL系列自动反冲洗装置 广西冲洗装置
公司名称	镇江市科能电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江新区大路工业园区 闸南路86号
联系电话	17768666176

产品详情

二、真空滤油机过滤含水量较高油品时

真空滤油机过滤含水量较高的油品时，真空度应保证在-0.085mpa以上。但由于含水量较重会降低真空度。如发现滤油机工作过程中真空度有所下降，应及时检查真空泵油是否乳化，如有乳化现象，请及时更换新的真空泵油。

二、真空滤油机过滤含水量较高油品时

真空滤油机过滤含水量较高的油品时，真空度应保证在-0.085mpa以上。但由于含水量较重会降低真空度。如发现滤油机工作过程中真空度有所下降，应及时检查真空泵油是否乳化，如有乳化现象，请及时更换新的真空泵油。

集装式自动反冲洗过滤装置适用于汽轮机组油系统，可串联于机组润滑油供油母上，随机组同步运行。产品由箱体、管道、仪表和FCY型自动反冲洗过滤元件组合而成，透平油大流量冲洗装置，具有过滤精度高、输油能力大、压力损失低、安装方便、维护工作量小等优点。使用该装置，能有效控制油清洁度，FCL系列自动反冲洗装置，提高机组运行的性，可大大缩短检修时的油循环时间。该产品已在50~600MW机组的油系统中广泛应用。

当油处理完毕或中途需要停止运行时，其操作步骤为：

- 1.先关闭加热器，继续进油3~5分钟后关闭进油口的阀门。
- 2.关闭真空泵，打开气液平衡阀，解除真空度。

3.待真空塔闪蒸塔内排油完毕后，关闭油泵。放尽各装置内的余油。

4.关闭总电源，广西冲洗装置，关好滤油机所有外端阀门，以便下次使用。

5.若遇紧急情况，则可按下紧急停机按钮，滤油机电源被切断，整机停止运行；若要开机，YDC-700大流量冲洗装置，必须顺时针旋转紧急停机按钮，方能开启一切控制按钮。重新启动滤油机时要注意，必须遵循操作步骤。

镇江科能电力(图)-FCL系列自动反冲洗装置-广西冲洗装置由镇江市科能电力设备有限公司提供。镇江市科能电力设备有限公司是从事“过滤器,滤油机,其他过滤设备,滤芯,油水分离设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。