

酒店除尘施工工程 滨江区酒店除尘 椿华通风公司为您提供

产品名称	酒店除尘施工工程 滨江区酒店除尘 椿华通风公司为您提供
公司名称	杭州萧山椿华通风设备安装维修部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路558号-2
联系电话	15715795788 15715795788

产品详情

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接杭州环保通风工程，杭州厨房排烟，杭州通风工程，杭州消防排烟工程，杭州除尘通风工程，杭州厂房通风，酒店除尘工程施工，杭州厂房排风，杭州厨房排烟工程，杭州油烟净化器安装。同时生产批发各种风管，弯头，油烟罩，通风器，法兰等通风工程配件，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

防烟排烟系统是建筑物内设置的用以控制烟气运动，防止火灾初期烟气蔓延扩散，确保室内人员的安全疏散和安全避难并为消防救援创造有利条件的防烟系统和排烟系统的总称。

消防及防排烟系统构成

防排烟系统包括机械加压送风的防烟设施（正压送风机）、机械排烟设施（排烟风机和可开启外窗的自然排烟设施（排烟窗）及相关风管、部件（风口、风阀等）组成的系统，新风系统是指将室外新风送入室内的设施（新风机）及相应的风管、部件（风口、风阀）所组成的系统，两者的区别是：防排烟系统是发生火灾时使用的，平时不使用；新风系统正好相反，平时使用，火灾时关闭。

抽油烟机管道越短越好，如果把管道拉得比较长，这样一来，关掉油烟机后，管道里还会集聚很多油烟排不出去，再倒回室内。

排烟管安装要求，排风出口到机体的距离不宜过长，转弯半径尽可能大且少转弯，否则影响排烟效果。排烟管伸出户外或通进共用吸冷风烟道，接口处要严密，不需将废气排到热的烟道中。出风管不宜太长，不要超过2米，而且尽量减少折弯，避免多个90度折弯，否则会影响吸油烟效果。

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接杭州环保通风工程，杭州厨房排烟，杭州通风工程，杭州消防排烟工程，杭州除尘通风工程，杭州厂房通风，杭州厂房排风，杭州厨房排烟工程，杭州油烟净化器安装。同时生产批发各种风管，弯头，油烟罩，通风器，法兰等通风工程配件，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接环保通风工程，通风降温工程，酒店除尘工程，消防排烟工程，除尘通风工程，厂房通风，厂房排风，厨房排烟工程，油烟净化器安装。承接范围主要在杭州市，绍兴市，杭州上城区，拱墅区，西湖区，滨江区，萧山区，余杭区，临平区，钱塘区，富阳区，临安区，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

支吊架安装前按风管中心线找出吊杆敷设位置，单吊杆在风管的中心线上；双吊杆按托架的螺孔间距或风管的中心线对称安装。对风管道线较长，风管排列整齐的部位，安装支吊架时，滨江区酒店除尘，先把两端的支吊架安好，酒店除尘施工工程，再以两端的支吊架为基准，用拉线法找出中间支架的标高进行安装。同时，在适当位置设置防晃支架。

对风管部件制作的要求进行检查：各类风口要求表面平整，叶片分布应匀称、表面油漆不得脱落破损；其转动调节部分应灵活，叶片应平直，不得与边框碰撞，要求出风风速在6m/s以下时，叶片不抖动；叶片调节装置转动灵活、可靠，定位后无明显自由松动。柔软短管的材料应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料；柔性短管的长度一般宜为150-300mm，其界河缝应牢固、严密，接缝处应用双线缝制；连接处要求牢固可靠，不应把柔性管制作成异径管的形式。

酒店除尘施工工程-滨江区酒店除尘-椿华通风公司为您提供由杭州萧山椿华通风设备安装维修部提供。杭州萧山椿华通风设备安装维修部拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！