

中山地下水井水过滤设备 济南汇智诚信经营

产品名称	中山地下水井水过滤设备 济南汇智诚信经营
公司名称	济南汇智环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区工业北路黄台电厂北大辛庄工业园4号
联系电话	15169089078 15169089078

产品详情

B. 反洗树脂失效后，在进行再生之前，先用水自下而上的进行反洗。反洗的目的有两个，一是通过反洗，使运行中压紧的树脂层松动，有利于树脂颗粒与再生液充分接触；一是使树脂表面积累的悬浮物及随树脂随反洗水排出，地下水井水过滤设备哪家好，从而使交换器的水流阻力不会越来越大。C. 再生吸盐再生用盐液在一定浓度、流量下，流经失效的树脂层，使其恢复原有的交换能力。D. 置换(慢速清洗)在再生液进完后，地下水井水过滤设备生产厂家，交换器内尚有未参与再生交换的盐液，采用小于或等于再生液流速的清水进行清洗(慢速清洗)，以充分利用盐液的再生作用并减轻正洗的负荷。E. 正洗(快速清洗)目的是清除树脂层中残留的再生废液，通常以正常流速清洗至出水合格为止。F. 再生剂箱注水向再生剂箱中注入溶液再生一次所需盐量的水。

关于软水设备的位置选择：软水器必须放置于牢固的水平地面上，中山地下水井水过滤设备，距排水沟的距离以短为佳，距离锅炉等热源必须大于3米以上，禁止靠近酸性液体或气体。如需增加其它水处理设备（过滤器，除氧器）应预留位置。关于再生盐罐及树脂的位置：应尽量安放于交换柱的附近，地下水井水过滤设备销售，为充分利用盐液，应尽力缩短吸盐塑料管的尺寸。济南汇智环保设备有限公司

按照安装示意图配接管和电源后，进行通水试验 所有进出口管路必须有独立支撑，不可以用阀头做支撑 启动软水器的开始，应先打开软水口的排出阀门，然后缓慢开启进水口的阀门，且保证开度由小到大，不可开启太快，以免流失树脂。初次经过树脂排出的软水，颜色带有微黄，测试pH值时可能小于7呈酸性，过了三至五分钟后，出水颜色转至无色，此时pH值上升为7（中性），同时软水硬度已合格 0.03mmol/L (1/2Ca²⁺、1/2Mg²⁺) 对于急待使用软化水的锅炉，立即可将合格软水导入给水水箱。对已曾用过的旧管道，与软水器连接前必须极认真地通水冲去管道中积存的锈渣、泥土等杂物且应严防蒸汽进入树脂罐而导致树脂报废。

中山地下水井水过滤设备-济南汇智诚信经营由济南汇智环保设备有限公司提供。济南汇智环保设备有限

公司是从事“纯水设备及配件,空气净化器,不锈钢制品,玻璃钢制品,多路阀,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。